

Profil zadavatele

V Říčanech dne 17.12.2021

Reg. č.: vz-435/21

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5-12 k veřejné zakázce „II/273 Nebužely - Mšeno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce „II/273 Nebužely - Mšeno“ byl aktualizovaný Soupis prací, ve kterém došlo k úpravám položek objektu SO 101, resp. změnám množství (pol. 12573, 17180, 17310), odstranění některých položek (pol. 12583a, 17130) a doplnění nových (pol. 12583R). Z jakého důvodu došlo ze strany Zadavatele k výše uvedené úpravě?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5: V rámci opravy soupisu prací při dodatečných informacích (DI) č. 2-4 došlo k chybě v programu ASPE. Zadavatel toto pochybení odstranil a upravil soupis prací v souladu s původním soupisem a aktuálně řešenými DI.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	V poskytnutém položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 6 v SO.001 Všeobecné položky. Položka je uvedena jako preliminářová. Jakou hodnotou má uchazeč ocenit položku (jakou jednotkovou cenou), pokud je množství 2.410.000,OOKPL?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6: Jednotková cena v této položce bude účastníkem stanovena ve výši „1“ tak, aby byla výsledná cena shodná s předpokladem zadavatele.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:
	V poskytnutém položkovém rozpočtu je uvedena položka č. 9 v SO.001 Všeobecné položky. Položka slouží k ocenění archeologického dozoru. Dle §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. je tato povinnost na straně Stavebníka. Tuto činnost nelze řádně ocenit při veškeré snaze uchazeče. Žádáme o vyškrtnutí položky nebo její určení jako preliminářové.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7: Položka č. 9 (02960) je v soupisu prací upravena na preliminářovou položku v množství „10 000“. Jednotková cena bude v této položce stejná jako v položce č. 6 (DI č. 6)

8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	V poskytnuté dokumentaci chybí vyjádření od správců stavbou dotčených sítí. Vzhledem ke skutečnosti, že rekonstruovaná komunikace přichází do styku s železnicí, prosíme také o vyjádření SŽDC k této stavbě.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:
	Předmětná zakázka má vydané pravomocné stavební povolení, kterého součástí je kompletně dokladová část. Dokladová část bude účastníkovi poskytnuta. Zadavatel nyní přikládá vyjádření DOSS.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	U položky provedení recyklace za studena (RZS) není uvedena předpokládaná receptura přidávaných pojiv. Prosíme o uvedení předpokládané receptury RZS a informaci, jak se bude stanovovat cena položky v případě, že laboratorní zkoušky stanoví recepturu odlišnou. Má položka provedení RZS obsahovat také náklady na vytěžení, předrcení a zpětné zapracování štetové vrstvy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:
	V rámci zpracované diagnostiky vozovky byl kvalifikovaným odhadem stanoven předpoklad složení RS CA. <i>Lze predikovat dávkování:</i> <i>min. 2,0 % zbytkového pojiva ve formě asfaltové emulze nebo asfaltové pěny</i> <i>min. 4,0 % hydraulického pojiva – cementu</i> <i>Pro případnou úpravu křivky zrnitosti zejména v oboru jemných frakcí doporučuji využití vyfrézovaného R-materiálu z původních asfaltových vrstev nebo ŠD 0/32 mm. Tato potenciální potřeba úpravy křivky zrnitosti však musí vycházet ze zpracované ITT zkoušku pro RS dle TP 208 v rámci stavby.</i> Ano položka č. 567554 má uvažovat i s případným předrcením kamenité sypaniny, pokud bude zastižena.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:
	V položkovém soupisu prací je uvedeno:
	Položka s kódem 567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM <i>rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,25 m a urovnání / reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči</i> - <i>dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</i> - <i>provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>
	Z doplňujícího popisu v zadání je položka dále specifikována následovně: <i>Provede se rozfrézování vozovkového souvrství v tl.250 mm. Dojde k vyrovnavce reprofilace) a přehutnění s recyklací za studena na místě RS-CA dle TP 208. Lokálně může dojít k zásahu do kamenité sypaniny (štetu). V těchto případech</i>

	<i>projekt navrhuje provedení předrcení na místě na vhodnou frakci. Jako doplňkový materiál pro úpravu křivky zrnitosti lze využít výzisk ze sanace krajů (kamenivo), případně bude počítáno s dokupem vhodného materiálu k recyklaci (např. ŠD 0/32). Množství závisí na konkrétní receptuře dle ITT zhotovitele. Kraje komunikace a případné poruchy konstrukčních vrstev budou sanovány, viz níže.</i> Takto zadaná položka neodpovídá zadání dle zákona č.134/2016 sb. a vyhlášce 169 ze dne 12.května 2016 která v §3 jasně a zřetelně uvádí požadavek na "Soupis prací". Citace §3: "<i>Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.</i>" Tato skutečnost není v požadavku investora promítnuta, protože výkaz výměr neobsahuje přesnou recepturu recyklace za studena, jak procenta asfaltové emulze, tak druhu a množství pojiva. Zadání nespecifikuje kvalitativní a dodací podmínky dle zákona č.134/2016 sb. a vyhlášky 169 ze dne 12.května 2016, §3. Dotaz uchazeče zní následovně: Upraví a dolní zadavatel kvalitativní a dodací podmínky v zadání tak, aby bylo v souladu se zákonem č.134/2016 sb. a vyhláškou 169 ze dne 12.května 2016, §3? Stanoví jasnou definici receptury k ocenění předmětné položky tak, aby každý z účastníků výběrového řízení ocenil stejnou a porovnatelnou konstantu ? Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10: viz vysvětlení č. 9
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11: V dodatečných informacích č. 2-4 byla snížena předpokládaná cena zakázky z původních 61 145 518,- Kč na částku 53 577 783,- Kč. Upozorňujeme, že vzhledem k provedeným změnám v soupisu prací, by se měla přepokládaná cena stavby spíše navýšit. Běžná cena za skládkování kontaminované živice je u třídy ZAS-T3 okolo 4 500Kč/t a u třídy ZAS-T4 až 10 000 Kč/t (ceny bez DPH). Předpokládaná cena zakázky je dle ZD zároveň cenou pro uchazeče nepřekročitelnou, proto prosíme o její odpovídající navýšení. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11: viz vysvětlení č. 5
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12: V dodatečných informacích č. 2-4 byla snížena předpokládaná cena zakázky z původních 61 145 518,- Kč na částku 53 577 783,- Kč. Upozorňujeme, že vzhledem k provedeným změnám v soupisu prací, by se měla přepokládaná cena stavby spíše navýšit. Běžná cena za skládkování kontaminované živice je u třídy ZAS-T3 okolo 4 500Kč/t a u třídy ZAS-T4 až 10 000 Kč/t (ceny bez DPH). Předpokládaná cena zakázky je dle ZD zároveň cenou pro uchazeče nepřekročitelnou, proto prosíme o její odpovídající navýšení. Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12: viz vysvětlení č. 5

Příloha 2 – vyjádření DOSS

V souvislosti s vysvětleními ZD a jejich zpracováním zadavatel stanovuje novou předpokládanou hodnotu zakázky na 58.865.517,65 Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.1.2022 do 10:00 hod.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel