



Legenda :

- (S) studená voda
- - - - - (T) teplá užitková voda
- požární voda
- · — · — ... nové vodovodní potrubí HDPE SDR11 uložit v hl. s min. krytím 1200 mm
- · — · — ... předpokládaná trasa vodovodního potrubí kanálem
- · — · — HDPE Ø63 – zůstane zachována – bude využito

IZOLACE POTRUBÍ TEPLÉ VODY

návény na bázi skelné vlny s AL folií TL. IZOLACE		návény na bázi polyetylenu TL. IZOLACE	
	16/2,3		13 mm
	20/2,8		20 mm
	25/3,5		20 mm
	32/4,5		20 mm
40/5,6	30 mm		
50/6,9	40 mm		
63/8,7	50 mm		
75/10,4	50 mm		
90/12,5	70 mm		
110/15,2	80 mm		

pro potrubí vedené v prostupu, při křížení potrubí může být v případě potřeby tloušťka tepelné izolace snížena na tl. 1/2 DN potrubí potrubí studené vody a požární vody je chráněno izolací bázi polyetylenu tl. 9 mm

Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu jsou z polypropylenu HOSTALEN tlakové řada PN 16

Pro rozvod požární vody jsou navrženy potrubní rozvody z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných flitkami

Stoupačky vody v objektu S01 jsou vedeny v souběhu s kanalizací upraveny objímkami se zvukově izolačními prvky, ve kterých je zajištěno kluzné uchycení.

Na patě stoupaček v objektu S01 jsou v suterénu osazeny uzávěry s vypouštěním,

Připojovací potrubí je vedeno instalačními přídržkami nebo drážkami stávajícím zdívu a podlaže v koordinaci s rozvody kanalizace

Potrubí je ukončeno potřícnou baterií, rohárkem nebo pračkovým ventilem

Veškeré potrubí je chráněno izolačními návény na bázi polyetylenu Rozvody vody v suterénu S01 jsou vedeny volně pod stropem jsou zověšeny na společných konzolách upravených pod stropem, použité závěsy s tlhly, trubní objímky s elementy zvukové izolace

PORTUBNÍ ROZVODY PROVADĚT V KOORDINACI

S ROZVODY PROFESÍ KANALIZACE, UT A VZT

H1 – hydrant D25/30, KK DN25

RAZÍTKO :

PARÉ :

NÁZEV AKCE :

±0.000 = 275,91 m n. m. (BpV)

Památník národního odboje v Panenských Břežanech

OBJEDNATEL :

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

INVESTOR :

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :

SUPRELA s.r.o., Bělehradská 1334/35, 120 00 Praha Vinohrady

STUPEŇ :

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOV. PROJEKTANT ČÁSTI :

TZB - Projektce
Mikuláš z Husí 12 140 00 Praha 4
tel : (+420) 776 267 165
tel : (+420) 723 739 182

RAZÍTKO :

DATUM :

NÁZEV OBJEKTU :

09 – 2013
S0.01 – stavební úprava budovy zámku
NÁZEV VÝKRESU :
PŮDORYS 1.PP - VODOVOD

MĚŘÍTKO :

1:50

INDEX :

030

DPS

0101

ZTI

F-01-04
01