

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 13. října 2010

CR Projekt s.r.o.
Pod Borkem 319
293 01 Mladá Boleslav

NAŠE ZN.: 49892-2.5/2010/MB

VYŘIZUJE: Hlaváč, DiS.
TEL.: 326 322 196
E-MAIL: hok@khsstc-mb.cz

DATUM: 19. října 2010

**Bělá pod Bezdězem – obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka, SO. 310
Přeložka vodovodu - závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

Na základě žádosti stavebníka Města Bělá pod Bezdězem, IČ 00237434 plnomocně zastoupeného společností CR Project s.r.o., IČ 27086135 posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh projektové dokumentace pro stavební (vodoprávní) řízení na stavbu „Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem, SO. 310 Přeložka vodovodu“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S předloženým návrhem projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu „ Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem, SO. 310 Přeložka vodovodu“.

s e s o u h l a s í .

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude doloženo příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví místopřísežné prohlášení, že dodavatel (stavitel) stavby pro stavbu nové části vodovodu použil **pouze** materiály splňující platné hygienické požadavky pro přímý styk s pitnou vodou.
2. Pro vydání kladného závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu bude předložen vyhovující protokol o provedené zkoušce vzorku vody odebírané z nové části vodovodu, rozbor musí být proveden minimálně v rozsahu kráceného rozboru dle požadavků přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Odůvodnění:

Dne 13. října 2010 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze žádost o vydání závazného stanoviska k stavebnímu řízení na stavbu „Obslužná komunikace pro průmyslovou zónu Vazačka v Bělé pod Bezdězem, SO. 310 Přeložka vodovodu“.

Předmětem projektu je přeložka stávajícího vodovodního řadu PVC 110 vedoucího z Bělé pod Bezdězem směrem na Hlínoviště. Účelem přeložky je vyloučit dlouhé křížení vodovodního řadu s projektovanou komunikací a křižovatkou, nově bude přeložená část vodovodního řadu vedena převážně po pozemku parc.č. 56/1 v k.ú. Vrchbělá.

Pro přeložku bude použit materiál PE 100 SDR 11 D 110*10 mm.

Podmínka č. 1 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 tohoto závazného stanoviska vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Příloha: PD



MUDr. Vojtěch Kolín
ved. odd. hygieny obecné a komunální
územního pracoviště v Mladé Boleslavi

Rozdělovník

Adresát

KHS ÚP MB, HOK