

profil zadavatele

V Říčanech dne 18. 02. 2022

Reg. č.: VZ-29/22

Č.j.: 160/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce „II/101 Jirny, most ev.č. 101-075a přes D11 v obci Jirny“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve zveřejněné PD pro SO 180 – DIO jsou rozkresleny jednotlivé etapy, ale již nejsou uvedeny jaké přechodné dopravní značky se mají užít. Doplní zadavatel rozpis dopravních značek pro jednotlivé etapy, aby všichni soutěžící měli stejné podklady pro zpracování kvalitní nabídky?
3.	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel sděluje účastníkovi, že konkrétní rozsah a požadavky DIO jsou dány v SO 180 a v nich uvedenou Technickou zprávou a Modelovými schémata jednotlivých etap. Všichni účastníci mají shodné zadání a podklady v podobě navrženého postupu výstavby a režimu provozu během jednotlivých etap a žádného účastníka v účasti na veřejné zakázce nediskriminuje ani neznevýhodňuje. Konkrétní návrh přechodného dopravního značení je plně v režii účastníka v závislosti na jeho věcném a časovém postupu výstavby a projednání se silničními správními úřady.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve Formuláři č. 2, Seznam členů realizačního týmu, člen č. 2, je zadavatelem uveden požadavek: c) minimálně [bude doplněno] roky v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího dopravních staveb, z toho minimálně jedné dokončené nebo zprovozněné dopravní stavby ve finančním objemu minimálně [bude doplněno] Kč bez DPH, d) osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. Ale požadavek na člena č. 1 je požadována autorizace mostních a inženýrských

	konstrukcí. Je možné, aby člen č. 2 (zástupce stavbyvedoucího) měl také autorizaci mostních a inženýrských konstrukcí nebo zadavatel trvá na původním znění, když se jedná o rekonstrukci mostu
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uzná u zástupce stavbyvedoucího následující autorizaci: • Dopravní stavby nebo • Mosty a inženýrské konstrukce

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
4.	V Zadávací dokumentaci pokyny k vyplnění FORMULÁŘŮ č.1-7 je jedním z požadavků předložení formulářů včetně podpisů. Lze v rámci nabídky podat FORMULÁŘE č. 1 – 7 v otevřeném formátu nebo zadavatel trvá na podpisech jím zveřejněných formulářů? Nebude absence podpisů zadavatelem ve formulářích důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení Účastníka z účasti v zadávacím řízení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v tomto řízení trvá na podpisech přiložených formulářů. Formuláře v rámci nabídky mohou být předloženy v prostých kopiích.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
5.	V zadavatelem poskytnutém výkazu výměr je u stavebního objektu SO 000 u položky č. 20 dána povinnost od zadavatele odkoupit daný materiál. Rovněž u stavebního objektu SO 201.1 u položek č. 8, 10, 11, 15, 21, 22, 30 a 31 je dána povinnost od zadavatele odkoupit daný materiál. V doplňujícím textu položek je však zmíněno následující "náklady na odkup budou řešeny samostatně v době realizace za aktuální ceny dle platné směrnice KSÚS". S jakou nákladovou cenou za odkup materiálu má uchazeč v těchto položkách počítat, když v současné době není známa jeho cena?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Odkup proběhne dle směrnice R-Sm-16-02, jež je součástí vzoru smlouvy jako příloha č. 2.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
6.	V zadavatelem poskytnutém výkazu výměr je u stavebního objektu SO 201 je u položky č. 39 započítána vrstva šterkopísku pod dlažbou z LK. Dle platných VL 4 není již podkladní vrstva ze ŠP požadována. Uchazeč tímto žádá zadavatele o odečtení podkladní vrstvy pro dlažbu z LK z položky č. 39.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel si je vědom, že stávající VL4 vrstvu ze šterkopísku nepožadují. Nicméně vzhledem ke zřizování dlažeb z části na stávajících násypech bylo použito řešení podle starých VL4. Toto řešení je popsáno též v technické zprávě SO 201. V rámci měřeného kontraktu je možné kubaturu šterkopísku, která by se ukázala jako nadbytečná odečíst. Zadavatel tudíž nebude v tomto smyslu upravovat zadávací dokumentaci.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na **09. 03. 2022**
v 10:00.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel