

Profil zadavatele

V Říčanech dne 24.02.2022

Reg. č.: vz-32/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9-10 k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:								
	Vážený zadavateli,								
	na základě žádosti o vysvětlení ZD viz příloha této zprávy. Zadavatel upravuje požadavky na oplocení, které musí splňovat i požadavky na mostní zábradlí dle TP 186. Žádáme tedy zadavatele na doplnění položky mostního zábradlí do výkazu výměr a taktéž doplnění výkresu zábradlí do PD.								
	Děkujeme								
	4.	<table><tr><td colspan="2">Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</td></tr><tr><td colspan="2">SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 Na nově zřízené římsce opěrné zdi je navrženo oplocení s výškou 1,5m. V zadání popsaná konstrukce není určena pro zajištění zádržnosti. Vzhledem ke zkušenostem z realizací obdobných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, které byly vždy s navržením zábradlí a určením stupně zádržnosti. Bude zadavatel případně upravovat řešení zádržného systému pro zajištění vyšší bezpečnosti při budoucím užívání stavby?</td></tr><tr><td colspan="2">Vysvětlení zadávací dokumentace:</td></tr><tr><td colspan="2">Zadavatel touto dodatečnou informací upravuje požadavky na oplocení, které musí splňovat i požadavky na mostní zábradlí dle TP 186.</td></tr></table>	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:		SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 Na nově zřízené římsce opěrné zdi je navrženo oplocení s výškou 1,5m. V zadání popsaná konstrukce není určena pro zajištění zádržnosti. Vzhledem ke zkušenostem z realizací obdobných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, které byly vždy s navržením zábradlí a určením stupně zádržnosti. Bude zadavatel případně upravovat řešení zádržného systému pro zajištění vyšší bezpečnosti při budoucím užívání stavby?		Vysvětlení zadávací dokumentace:		Zadavatel touto dodatečnou informací upravuje požadavky na oplocení, které musí splňovat i požadavky na mostní zábradlí dle TP 186.
Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:									
SO 255 Opěrná zeď u č.p. 39 Na nově zřízené římsce opěrné zdi je navrženo oplocení s výškou 1,5m. V zadání popsaná konstrukce není určena pro zajištění zádržnosti. Vzhledem ke zkušenostem z realizací obdobných zakázek pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, které byly vždy s navržením zábradlí a určením stupně zádržnosti. Bude zadavatel případně upravovat řešení zádržného systému pro zajištění vyšší bezpečnosti při budoucím užívání stavby?									
Vysvětlení zadávací dokumentace:									
Zadavatel touto dodatečnou informací upravuje požadavky na oplocení, které musí splňovat i požadavky na mostní zábradlí dle TP 186.									
Vysvětlení zadávací dokumentace:									
Do soupisu prací nebude doplňována položka na zábradlí, jelikož žádné zábradlí nebude vyráběno a osazováno. Zhotovitel v rámci položky na oplocení musí dodat takové oplocení, které splní i požadavky TP186, tedy přenese zatížení 1kN kolmo na oplocení ve výšce 1,1m nad terénem a maximální mezery v oplocení 12cm. Zvýšení únosnosti je možné dosáhnout například použitím silnějších sloupů a doplněním vzájemného propojení sloupků.									
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:								
	Dobrý den, na základě čl. 7 ZD si dovoluujeme poslat žádost o vysvětlení:								

	1) Má uchazeč ocenit v SO 255, v položce č. 76792 - OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM zábradelní svodidlo se svislou výplní nebo upraví zadavatel výkaz výměr a doplní ho vhodnější položkou?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	viz vysvětlení ZD č. 9

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel