

12



VYJÁDRĚNÍ

Číslo jednací: 2019 / 000056 / 1

(2019 / 000056 / 1)

Vaše žádost: 2019/01/14533

Blanka Havličková

Ze dne: 18.1.2019

Slatina pod Hazmburkem 151

410 02 Lovosice 2

Vyřizuje: Suková Dana

Telefon: 315 701 666

Email: sukova@mero.cz

Kralupy nad Vltavou, 24.1.2019

Vyjádření k akci

III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikace

Na základě Vaší žádosti ze dne 18.1.2019, zn. 2019/01/14533, Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:
Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel)

K územnímu řízení požadujeme předložení projektové dokumentace, zejména z oblasti křížení stavby s našim zařízením (ropovodem), k odsouhlasení.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař. č. 29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.), když na provádění činnosti v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č. 189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 + A1 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu linií p. Novák, tel.: 315 739 208, 733 145 612.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec p. Čermák - tel.: 602 563 307, 315 739 194, nebo p. Dobrovolný tel.: 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

Před realizací akce si stavebník objedná vytyčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO. Kontaktní údaje sdělí p. Suková - tel.: 315 701 666, mobil: 606 605 600, e-mail: sukova@mero.cz

Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstnanců MERO.

Křižuje-li dálkovod silniční komunikace spodem, musí být hloubka uložení dálkovodu taková, aby nejvyšší část povrchu chráničky ležela nejméně 1,5 m pod povrchem vozovky a pod dnem odvodňovacího příkopu, popř. pod patou náspu silničního tělesa nejméně 0,6 m. Chránička musí přesahovat nejméně 2 m na obě strany vnější hranici odvodňovacího příkopu, popř. patu svahu silniční komunikace.

Mapové podklady a geodetická data našich zařízení Vám zasíláme na Váš e-mail.

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001

Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, Praha 4. Telefon: (+420) 261 107 111. Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů.

Pro informaci sdělujeme, že se v této oblasti vyskytuje zařízení Čepro, vyžádejte si jejich vyjádření na adrese: Dělnická 12, 170 04 Praha 7

S pozdravem

Ing. Milan Hořák
provozně-technický ředitel



Kopie:

UPC, Závišova 5, Praha 4
p. Vít Novák

MERO ČR, a. s.
Veltruská 748 2
278 01 Kralupy nad Vltavou
zapsané v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, sp. značka B. 2334