

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.02.2022

Reg. č.: vz-52/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-9 k veřejné zakázce „II/201 Běleč, rekonstrukce mostu ev.č. 201-004 přes potok Vuznice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	SO 001 pol. č. 7 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET PODKL a pol. č. 14 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) – osvětlí zadavatel použití zpevněné plochy z panelové rovnaniny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Zpevněná plocha z panelové rovnaniny bude použita dle potřeb zhotovitele. Jedná se o panely použitelné při demoličních pracích a dále podklad pro skruž, zařízení staveniště či provizorní panelové cesty.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V množství položky č. 6 SO 201 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM je dle popisu zahrnut objem výkopu pro piloty - $2*6*8*0,9*0,9*3,1415=244.283$ [A]. Domníváme se, že výkop pro piloty je zde chybně vypočítán - objem je čtyřnásobný, ale zároveň by v této položce neměl být obsažen -piloty se dle názoru uchazeče nehlobí. S nepřesností výpočtu souvisí i položka č. 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU. Opraví zadavatel výměry příslušných položek?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bylo upraveno. Výpočet objemů pilot byl upraven. Z položky č. 6 byl odstraněn objem pilot. Položka č. 1 a č. 6 byla sjednocena.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Mohl by zadavatel překontrolovat předpokládanou cenu VZ? Neboť při průměrné ceně 260,- Kč/m2 za ACO 11 – tl. 50mm vychází cena za udanou plochu objízdných tras více než 2 mil Kč a to v ceně není uvažováno frézování a spojovací postřik. Má zadavatel v předběžné ceně toto zohledněno?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jednotková cena položky byla upravena.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu na **10.309.405,36 Kč.**

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek **do 10.03.2022 do 09:00 hodin.**

Příloha – Aktualizovaný soupis prací

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichneger, ředitel