



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5 ZE DNE 23.4.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Dostavba areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi

Evidenční číslo zakázky: 368496

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1. Žádáme o stanovisko, jakým způsobem má být oceněna položka č. 1.1 pro SO 02 – Tepelné čerpadlo vzduch /voda z objektu Ústřední vytápění z výkazu výměr Skanzen_Kourim_1etapa VV profese rev A.xls. Máme ocenit pouze řádek s měrnou jednotkou sbr, množství 1, nebo máme ocenit rozpis do dalších podpoložek uvedených níže ?

WPL 23 cool		1
vnitřní opláštění		1
tepelně izolovaná vzduchová hadice	m	7
deska pro připojení vzd hadice 560mm		2
pružné tlakové hadice SD 32-1		2
ekvitermní regulace WPMW II		1
pokojový termostat FE7		1
SBP 400 E cool akumulární nádrž		1
SBB 401 WP SOL zásobník TUV		1
Instalační sada na SBP typ WPKI 5		1
Rozšiřující sada EPI 5 pto ohřev TUV typ – BBI 5		1
Nabíjecí čerpadlo UP 25-80		2
Elektropatrona 6 kW		1

2. Žádáme o vysvětlení, proč je ve sloupci Cena materiál (CZK) tohoto výkazu výměr ÚT předepsán vzorec počítající cenu materiálu procentuelně z Ceny celkem (CZK). Dle našeho názoru tyto vzorce jsou chybné. Žádáme o stanovisko co máme uvádět do jednotlivých sloupců tohoto rozpočtu.

J. montáž	Cena celkem	Cena
[CZK]	[CZK]	Materiál
		[CZK]

3. Žádáme o stanovisko zda máme vyplňovat hodnoty do sloupce Cena materiál (CZK) u všech položek tohoto výkazu výměr ÚT – tedy například i u potrubí Cu.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

4. Žádáme o stanovisko, zda máme vyplňovat i ty řádky tohoto výkazu výměr ÚT, kde je uveden počet měrných jednotek 0 (nula), nebo kde počet měrných jednotek není uveden - příklady uvedeny níže (výčet není úplný) :

SO 02 :

5.1	dvojnásobný základní nátěr ocel. Potr.	m2	0	0	0	0
-----	--	----	---	---	---	---

SO 019

	Elektrické přímotopné konvektory					
	nástěnný -například: AEG WKL503U					
1.1	Výkon 500 W	ks		0	0	0
1.2	Výkon 2000 W	ks		0	0	0

5. Žádáme o stanovisko k položce č. 2, objekt SO G Statek z Týřovic, z výkazu výměr Skanzen_Kourim_1etapa VV rev A.xls :

2	R	360A0003	Kachlová kamna přenesení a znovupostavení (dle externí nabídky)	kus	1,000	0,00	0,00
---	---	----------	---	-----	-------	------	------

V technické dokumentaci ani v Dodatečných informacích 1- 4 jsme nenalezli žádné technické podklady ani fotodokumentaci k této položce. Žádáme o vyjádření, zda máme tuto položku oceňovat. V případě že ano, žádáme o technické podklady či fotodokumentaci.

6. ELEKTRO – rozvaděče

V předané dokumentaci nejsou podrobné informace (SCHÉMA, VÝKRESY) rozvaděčů, nutné pro jejich ocenění. Prosím o jejich zaslání.

7. ELEKTRO – svítidla

Svítidla HL – v knize svítidel je pozn.: Dodávka Skanzenu, zároveň v ní není svítidlo specifikováno, ve VV je ale uvedeno. Nemáme tedy toto svítidlo ocenit a do VV napsat poznámku, že bude součástí nabídky? Pokud máme tato svítidla oceňovat, prosím o jejich podrobnou specifikaci.

8. ELEKTRO – zásuvky a vypínače

V předané dokumentaci není uvedeno, jaké mají být dodány zásuvky a vypínače v nehistorických prostorách, prosím o jejich specifikaci.

9. Prosíme o vysvětlení poznámky (dle externí nabídky), která je součástí popisu některých položek výkazu výměr. Např. SO 12 Konstrukce prosvětlovací atd... Jak máme tyto položky ocenit? A Co tato poznámka v popisu položek výkazu výměr znamená?

10. U objektu SO G_statek z Týřovic Kachlová kamna přenesení a znovupostavení (dle externí nabídky)

Prosíme u upřesnění, nenašli jsme k tomuto podklady a ani dodatečné informace č. 3 a č. 4 toto neřeší.

11. U objektu SO 02, 766 Konstrukce Truhlářské, Dřevěné žaluzie D+M, prosíme o upřesnění šířky lamely (50 mm, 60 mm, 80 mm,???) a materiálu – tj. z jakého dřeva jsou zamýšlené?

12. SHZ

V předané dokumentaci v objektech SO 31 a SO 42 navrženo jak vysokotlaké hašení HI-FOG, tak i hašení skrápěcím zařízením (sprinklery). V předaném výkazu výměr je v těchto objektech ale uvedeno pouze hašení sprinklery (nikoli hašení HI-FOG). Prosím o zprávu, zda má být oceněn předaný výkaz výměr, nebo zda bude dodán nový výkaz výměr na hašení HI-FOG.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Ad 1. Cena v položce 1.1 je součtem oceněného rozpisu dalších položek. Naceňte rozpis do dalších položek.

Ad 2. Při přebírání podkladů došlo ke změně názvu sloupců. Částky ve sloupcích obsahují (zleva): Množství/Jednotková cena/Cena/Montáž.

Ad 3. U potrubí je cena montáže zahrnuta v jednotkové ceně proto montáž není uvedena zvlášť.

Ad 4. Řádky s počtem měrných jednotek 0, nebo kde není uveden se neoceňují.

Ad 5. Sporák z Masojed je k dispozici k prohlídce v areálu muzea – je v současné domě umístěn ve statku z Týřovic. Posíláme fotografie a celkové rozměry.

Upřesňuji k položce v SOG – tato se ruší, předmět je uveden v položce SO18- Chalupa z Masojed:

30	R	360A0003	Pec a znovupostavení - přenesení historického sporáku	kus	1,000
----	---	----------	---	-----	-------

Ad 6. Výkresy rozvaděčů - byly přiloženy s předanou PD - viz v.č. D.1.4.e.20, D.1.4.e.22 (rozvaděče vně objektů) a v.č. D.1.4.e15.A až D.1.4.e.16F (rozvaděče v objektech).

Ad 7. Svítidla - uvedená svítidla není nutné skutečně v nabídce uvažovat.

Ad 8. Zásuvka, vypínač (nové objekty) - dle předané standardizace N-B21. Je navržen typ ABB Levit (běžný standard).

Ad 9. Jedná se o prvek který není určen dle standardního položkového ceníku URS tj. je třeba nacenit dle dodané výkresové dokumentace a tabulek výplní stavebních otvorů (jedná se převážně o repase popř. kopie historických výplní).

Ad 10. Viz Ad 5.

Ad 11. Materiál: evropské světlé dřevo - javor. Dřevo bude ošetřeno bezbarvým lakem s matným povrchem. Šířka lamely: 80 mm.

Ad 12. Hašení systémem HI-FOG bylo na žádost investora zrušeno a proto bylo vypuštěno z předaného VV. Platí tedy informace uvedena ve VV.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do **05. 05. 2014 do 10:00 hodin**. Otevírání obálek s nabídkami proběhne **05. 05. 2014 v 11:00 hodin**.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161, e-mail : zeman@kr-s.cz

Přílohy:

Příloha DI č. 5