

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Územní odbor Kladno
Dopravní inspektorát
Havířská 632, 272 53 Kladno

Č. j. KRPS-30898-2/ČJ-2021-010306

Kladno 30. března 2021
Počet stran: 2

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275
140 00 Praha

Závazné stanovisko: "III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016 - 2 přes potok Loděnice PD"

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, obdržel Vaši žádost ke stavbě: "III/2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev. č. 2016 - 2 přes potok Loděnice PD". Předmětem předložené dokumentace je oprava stávajícího mostu, vybudování chodníku, zelených a zpevněných ploch a inženýrských sítí.

Policie České republiky, Dopravní inspektorát Kladno, posoudil předloženou projektovou dokumentaci stavby pro společné povolení a jako přízvaný příslušný orgán Policie ČR, za využití ustanovení § 16 odst. 2 písm. b), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s předloženým návrhem opravy mostu, vybudování chodníku na parc. č. 1368/1, 1365 a další v k. ú. Doksy u Kladna, za využití ustanovení § 10 odst. 4 písm. a) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s připojeními, za využití ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů s místní úpravou na pozemních komunikacích a za využití ustanovení § 25 odst. 1 citovaného zákona č. 13/1997 Sb., se zvláštním užíváním komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) citovaného zákona č. 13/1997 Sb. s výstavbou inženýrských sítí, **s o u h l a s í** za dodržení následujících podmínek:

- parametry chodníku budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6110 - "Projektování místních komunikací",
- parametry komunikace budou v souladu s platnou normou ČSN 73 6101 - "Projektování silnic a dálnic",
- parametry mostu budou v souladu s platnými normami,
- připojení nově opravené komunikace ke stávající komunikaci bude navazovat plynule, rekonstruované připojení ul. Skalní ke stávající komunikaci ul. Družecká, bude odpovídat normě ČSN 73 6102 - "Projektování křižovatek na silničních komunikacích",
- chodník bude řešen jako bezbariérový a bude vybaven prvky pro bezpečný a samostatný pohyb zrakově postižených a bude odpovídat požadavkům, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
- **při výjezdu z ulice Skalní žádáme umístit SDZ P4 "dej přednost v jízdě" a směrem od centra obce před touto křižovatkou umístit SDZ P2 "hlavní pozemní komunikace"**

- DZ bude odpovídat příslušné platné normě ČSN, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,
- při výstavbě nových svislých DZ, podpěrných bodů el. vedení, sloupů VO, rozvodných skříní atd. budou tyto vždy umístěny v souladu s normou ČSN 73 6110 - "Projektování místních komunikací" - tzn. nedojde ke zhoršení rozhledů u připojení sousedních nemovitostí a v křižovatkách, min. 0,5 m od okraje komunikace, průchod bude bodově snížen max. na šíři 0,90 m,
- s DIO ohledně uzavírky sil. III/2016 předběžně souhlasíme, věc bude dále z Vaší strany projednána s Odborem dopravy města Kladna, minimálně 60 dní před započítáním stavebních prací bude návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zaslán na PČR DI Kladno, ke kterému následně jako příslušný orgán policie podle § 77 odst. 2 písm. b) výše citovaného zákona č. 361/2000 Sb., vydáme písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- inženýrské sítě budou vedeny v souladu s § 36 výše citovaného zákona č. 13/1997 Sb.,
- veškeré navrhované práce budou v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.

Toto závazné stanovisko nahrazuje již vydané stanovisko ze dne 4.3.2021 a je vydáno s ohledem na současnou dopravní situaci v místě stavby a Policie ČR DI Kladno, si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, důležitý veřejný zájem, nebo nastane změna v dopravní situaci.

Zpracoval:
por. Bc. Jan Feldigel, DiS.
tel. 974 873 253

npor. Ing. Petr Hošek
vedoucí DI Kladno

Ing. Petr Hošek

01.04.2021 17:18:01

Digitálně podepsal:

Ing. Petr Hošek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení

70.4645.128866907



Datová schránka: ay4ur5q, AFRY CZ s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: 010306 - AFRY CZ ŽÁDOST O STANOVISKO K REKONSTRUKCI MOSTU PŘES POTOK LODĚNICE DOKSY

ID zprávy: 891202432

Typ zprávy: Přijatá datová zpráva

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 2. 4. 2021 v 11:46:27

Odesílatel: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 15600 Praha 5, CZ

ID schránky: 2dtai5u

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Administrátor

Zmocnění: Nežadáno

Naše čís. jednací: KRPS-30898-2/ČJ-2021-010306

Naše spisová zn.: KRPS-30898/ČJ-2021-010306

Vaše čís. jednací: Nežadáno

Vaše spisová zn.: Nežadáno

K rukám: Nežadáno

Do vlastních rukou: Ne

Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

Vyjádření aktualizace_sig.pdf (212,69 kB)

Události zprávy:

1. 4. 2021 v 17:59:03 EV0: Datová zpráva byla podána.
1. 4. 2021 v 17:59:03 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
2. 4. 2021 v 11:46:27 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



