

Profil zadavatele

V Říčanech dne 23.03.2022

Reg. č.: vz-113/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-3 k veřejné zakázce „III/2367, most ev. č. 2367 – 2 přes potok za obcí Nový Jáchymov“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	SO 201 pol. č. 7 ZAJIŠTĚNÍ PŘEVEDENÍ VODY V PROSTORU PŘES STAVBU – v položce chybí měrná jednotka. Doplní zadavatel měrnou jednotku do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Měrná jednotka – komplet (kpl) byla doplněna. Položka má obsáhnout veškeré práce pro zajištění převedení vodoteče během výstavby.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol. č. 22 SO 201 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 – domníváme se, že výpočet uvedený v popisu položky je chybný, objem křídel je přibližně dvakrát větší. Prověří zadavatel výpočet?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výpočet kubatury betonu spodní stavby byl opraven. V souvislosti s touto opravou byla změněna i pol. č. 23 (výztuž).
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Pol. č. 24 SO 201 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 - domníváme se, že výpočet opěr uvedený v popisu položky je chybný, objem opěr je přibližně dvakrát menší. Prověří zadavatel výpočet?
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výpočet kubatury betonu nosné konstrukce byl opraven. V souvislosti s touto opravou byla změněna i pol. č. 25 (výztuž).

Na základě vysvětlení ZD zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **7.962.169,88 Kč bez DPH.**

Příloha – Aktualizovaný soupis prací

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel