

profil zadavatele

V Říčanech dne 23. 03. 2022
Reg. č.: VZ-86/22
Č.j.: 348/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III-2016 Doksy, rekonstrukce mostu ev.č. 2016-2 přes potok Loděnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel u objektu SO 180 v položce soupisu prací č. 1 k. 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY v mn. 1,000 KPL uvádí v podrobném popisu, že se jedná o „opravu objízdných tras - předpoklad opravy výtluků na 30% plochy objížděné trasy“. Může zadavatel specifikovat způsob opravy, či sdělit zda je tuto opravu možné provést tryskovou metodou TURBO, tedy mimo jiné bez frézování, řezání a bourání?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Oprava tryskovou metodou TURBO není vyhovující. Oprava se předpokládá pomocí těchto činností: frézování krytu vozovky tl. 50 mm, spojovací asfaltový postřík, pokládka obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm, řezání spar v napojení vozovky a jejich utěsnění modifik. asfaltem. Popis položky 02720 byl v tomto duchu upraven. Byla stanovena předpokládaná plošná výměra oprav.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Soupis_praci_2022_03-22_dotaz_1.xlsx
- Soupis_praci_2022_03-22_dotaz_1.pdf
- Soupis_praci_2022_03-22_dotaz_1.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na **17.796.219,96 Kč bez DPH** a dále mění termín pro podání nabídek na **07. 04. 2022 v 9:00**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel