OZNAČENÍ	LEGENDA – POPIS
①	MONOLITICKÉ BETONOVÉ DNO A STĚNY, BETON DLE ČSN EN 206–1 C30/37, XC4, XA1; MAX. PŘÍSAK DLE ČSN EN 12390–8 STUPEŇ VODOTĚSNOSTI V4. VNITŘNÍ ROZMĚRY BETONOVÉHO DNA 1000x1000 mm, TL. DNA 200 mm, BETONOVÉ STĚNY TL. 250 mm, ORIENTAČNÍ VÝŠKA VIZ TABULKA MŠ
②	MONOLITICKÁ BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA, BETON DLE ČSN EN 206–1 C30/37, XC4, XA1. VÝŠKA 160 mm S OTVOREM PRO LITINOVÝ POKLOP D400 S VNITŘNÍM PRŮMĚREM 625 mm
③	ATYPICKÁ STROPNÍ PREFABRIKOVANÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA, ROZMĚRY 1500 x 1500 x 200 mm S OTVOREM PRO POKLOP S VNITŘNÍM PRŮMĚREM 625 mm, DIMENZOVANÁ NA POJEZD VOZIDEL 40t.
④	LITINOVÝ POKLOP D400 S ODVĚTRÁVÁNÍM, VÝŠKY 100 mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR 625 mm, VNĚJŠÍ ø 785 mm, S TLUMÍCÍ VLOŽKOU, V KRAJSKÉ KOMUNIKACI VZOR SÚS
⑤	NEOBSAZENO
⑥	NEOBSAZENO
⑦	SPÁDOVÝ BETON PROSTÝ C20/25 XA1
⑧	NEOBSAZENO
⑨	ČEDIČOVÝ OBKLAD/ŽLAB DO 1/2 DN TROUBY A DO VÝŠKY NÁSTUPNICE U PŘÍTOKU (NAPŘ. EUTIT)
⑩	ZDVOJENÁ SÍŤ DO BETONU 8/100/100 mm. MIN. KRYTÍ 35 mm
⑪	VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ PRSTENEC VÝŠKY (120 mm) – KONKRÉTNÍ VÝŠKA DLE SKUTEČNOSTI
⑫	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY TĚSNÍCÍM PVC PÁSKEM S PŘÍDAVNÝM BOBTNAVÝM PROFILEM, Š. 140 mm
⑬	OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S POLYETHYLENOVÝM POTAHEM DLE DIN 19 555
⑭	PODKLADNÍ BETON C8/10, TL. 100 mm SE SÍTÍ DO BETONU 6/150/150 mm
⑮	ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, TL. 100 mm
⑯	VRSTVA MAKADAMU, tl. 150 mm
⑰	DOČASNÁ ČERPACÍ JÍMKA, ø 400 mm, HL. 400 mm, V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY
⑱	OC. PODPĚRA PLECH TL. 20 mm Š. 240 mm PŘIVAŘENÝ K PAŽNICÍM
⑲	OCELOVÉ PAŽNICE
⑳	SKLADBA KOMUNIKACE
㉑	HUTNĚNÝ OBSYP KOLEM ŠACHTY Z VHODNÉHO ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU DLE ČSN 73 6133, TP 146
㉒	PO ZÁSYPU ŠACHTY OHUMUSOVÁNÍ tl. 100 mm A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
㉓	NEOBSAZENO
㉔	POTRUBÍ B DN400 – STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NÍZKÉ MŠ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VYSOKÉ MŠ



PŘÍČNÝ ŘEZ VÝZTUŽE NÍZKÉ MŠ



PŘÍČNÝ ŘEZ VÝZTUŽE VYSOKÉ MŠ



POZNÁMKA:

- MIN. KRYTÍ VÝZTUŽE JE 35 mm.
- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŠACHET SE STATICKÝM POSUDKEM DLE SKUTEČNĚ POTŘEBNÝCH ROZMĚRŮ.
- PŮDORYSNÝ VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY BUDE (1000 x 1000) mm, VNĚJŠÍ ROZMĚR (1500 x 1500) mm, V PŘÍPADĚ KOLIZE NEBO ZÁSAHU DO OP CIZÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ LZE PO DOHODĚ SE SPRÁVCEM KANALIZACE ROZMĚRY ŠACHTY ZMENŠIT.
- JÁMA BUDE VŽDY PAŽENA V KRAJSKÉ KOMUNIKACI

PŮDORYSNÝ ŘEZ VÝZTUŽE STĚN MŠ



ZMĚNA	POPIS	DATUM
03		
02		
01		

Projekční a inženýrská kancelář dopravních a pozemních staveb

TRDesign s.r.o.

IČO: 06647448
tel.: 603 72 62 72

Truhlářská 264/22, Hradec Králové, 503 41

email: info@trdesign.cz
web: www.trdesign.cz

HLAV. INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Tomáš RAK	STUPEŇ PD:	PDPS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Tomáš RAK	DATUM:	2/2021
VYPRACOVAL:	Bc. Hana Bartoňová	ČÍSL. ZAKÁZKY:	19 001
OBJEDNATEL:	KSÚS, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov	FORMÁT:	4 x A4
KRAJ:	Středočeský	MĚŘÍTKO:	1:25
AKCE:	III/3319 KOSTOMLATY NAD LABEM, ul. Doubravská - zklidnění dopravy úsek Kostomlaty nad Labem	K.Ú.:	Kostomlaty n. L.
		ČÍSLO PARÉ:	
D.3.2 OBSAH:	MONOLITICKÁ REVIZNÍ ŠACHTA	Č. VÝKRESU:	D.3.2.4