

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 4.4.2022

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 70891095

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na akci: „**Nákup záložního zdroje (UPS)**“.

### **Dotaz č. 1:**

Jako maximální váhu výkonových modulů UPS uvádíte 30 kg. Chtěl bych Vás požádat o posouzení možnosti využití modulů o váze 32 kg, nakolik ten rozdíl je zanedbatelný a osoba která hotswapuje moduly by tímto drobným rozdílem neměla být ovlivněna.

### **Odpověď:**

Zvýšení hmotnosti výkonových modulů z 30 kg na 32 kg je možné, ale samozřejmě předpokládáme, že tato informace bude uvedena v bezpečnostních pokynech pro ovládání daného zařízení.

### **Dotaz č. 2:**

Domníváme se, že v Příloze č. 2 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace, o poddodavatelích a neexistenci střetu zájmu" je navíc celá str. 4 a také str. 5, ze které je zřejmé, že nepatří k této zakázce. Prosíme o objasnění a úpravu dokumentu.

### **Odpověď:**

Jednalo se o administrativní chybu. V příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace je opravená příloha č. 2 Čestné prohlášení.

Zadavatel na základě výše uvedeného poskytuje upravenou přílohu:

**Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace o poddodavatelích a neexistenci střetu zájmu\_ze dne 4\_4\_2022**

### **Dotaz č. 3:**

Prosím o kontrolu a vysvětlení Zadávací dokumentace bodu 2. Kvalifikace účastníků, odstavec 2.1 Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace bod b) §77 a c) §79 a následujících, které odkazuje na rozsahy dle odstavce 0 (slovy "nula"). Odstavec nula jsem nenalezl v zákoně ani v zadávací dokumentaci.

### **Odpověď:**

Jednalo se o administrativní chybu. Správné znění textu je:

„Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v ustanovení § 73 zákona.

Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který:

- a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.2 této zadávací dokumentace;
- b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 2.3 této zadávací dokumentace;
- c) splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 2.4 této zadávací dokumentace.“

## **Dotaz č. 4**

Na základě obdržené odpovědi s vysvětlením na zasláný dotaz č.5 ze dne 24.3.2022, týkající se námitky proti přesné specifikaci a odpovědi "Zadavatel je přesvědčen, že požadované parametry splňuje více výrobců". Žádám tedy, o uvedení dalších výrobců a modelů s požadovanými parametry.

Důvodem je, že část zadávací dokumentace, technická specifikace, budí dojem, že požadavky jsou v rozporu s ustanovením §6 odst. 1 zákona 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek (zásada přiměřenosti).

Požadované parametry jsou v rozporu s §36 odstavec 1 podle něhož platí, že „Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže“.

## **Odpověď:**

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny vždy minimální parametry požadované zadavatelem. Účastník může nabídnout zboží, které bude splňovat i lepší technické parametry, což je v zadávací dokumentaci popsáno.

Zadavatel ve svých požadavcích v zadávací dokumentaci nezohledňuje jen své stávající potřeby, ale i ty, jež vyplývají z jeho plánů na rozšíření své infrastruktury. Zadavatel je přesvědčen, že zadávací dokumentace není v rozporu s ustanovením §6 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a že bezdůvodně neposkytuje konkurenční výhodu žádnému z účastníků. Zadavatel si je vědom, že je povinen postupovat vždy tak, aby jeho jednáním nedošlo k diskriminaci žádného z účastníků. Tato zásada ovšem nevylučuje stanovit si takové podmínky, které umožní výběr nejvhodnější účastníka.

Podle našich informací získaných z veřejných zdrojů jsou požadavky schopny splnit např. výrobky společností EATON, AEG, APC, HUAWEI. Zadavatel samozřejmě umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení jiných výrobců, které naplní požadovanou funkcionalitu.

**Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 13. 4. 2022 do 10 hod.**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne: 13. 4. 2022 do 10:00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání kvalifikace o poddodavatelích a neexistenci střetu zájmu\_ze dne 4\_4\_2022