

BETON DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206+A1

C30/37 XF4 ŘÍMSY





VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:

- VŠECHNY HRANY ŘÍMS BUDOU ZKOŠENY 15/15, NEŽLI UVEDENO JINAK
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA POCHOZÍ PLOCHY ŘÍMSY JE PROVEDENA SŘIŽÍ
- OCHRANNÝ NÁTER - TYP S4 DLE TABULKY Č.5 TKP 31
- NATAVOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY (NAIP)M DLE TKP 21, ČSN 73 6242 A ČSN EN 14695
- OCHRANA IZOLACE POD ŘÍMSOU - ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU CELOPOŠNÉ LEPENÝ
- DO ASFALTOVÉHO NÁTERU ZA HORKA
- OCHRANA IZOLACE POD VOZOVKOU - LITÝ ASFALT MA 11IV
- TĚSNICI ŽALÍVKOVÁ HMOTA DLE TKP 21
- PŘEDTĚSNĚNÍ Z ELASTICKÉHO MATERIÁLU - PĚNOVÝ PE, PRŮMĚR MIN. O 10mm VĚTŠÍ NEŽ ŠÍŘKA SPÁRY
- V OBLASTI DILATAČNÍCH A PRACOVNÍCH SPÁR ŘÍMSY SE NEJPRVE PROVEDE TĚSNĚNÍ TĚCHTO SPÁR, TEPRVE PAK BUDĚ PROVEDENO TĚSNĚNÍ PODÉLNÉ SPÁRY MEZI OBRUBOU ŘÍMSY A VOZOVKOU

VZOROVÉ LISTY:

- VL4 101.01 KRAJNÍ ŘÍMSA S VEŘEJNÝM CHODNÍKEM BEZ SVODIDLA
VL4 209.01 LETOPOČET
VL4 401.01 ŘÍMSA SE SVODIDLEM, TVAR A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
VL4 402.21 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPÁR ŘÍMSY
VL4 402.22 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY
VL4 403.42 TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL OBRUBNÍKU
VL4 509.01 HŘEBOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA



POZNÁMKA
KONSTR. OCEL S 235 JR
POVRCHOVÁ OCHRANA:

PROTIKOROZNÍ OCHRANA BUDE PROVEDENA SYSTÉMEM IIIE TJ. ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM PONOREM DLE ČSN EN ISO 1461 PRO PŘEDPOKLÁDANÝ STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY C4+K9 A ŽIVOTNOST POVLAKU VELMI VYSOKÁ MIN. 15 LET DLE TKP19B

SOUHRADNÍCOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
VÝPRACOVAL AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT INVESTOR OÚMŮ AKCE:	Ing. Jan Baďura Ing. Jaroslav Lacheta KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘED. KRAJE, PŘÍSP. ORG. ZBOŘOVSKÁ 811/1, 150 00 PRAHA 5-SMÍCHOV MĚSTEC KRÁLOVÉ / PODEBRADY III/3245 - MĚSTEC KRÁLOVÉ - UL. DYMOKURSKÁ	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ ING. JAN BAĎURA PSHLAVCŮ 715/25, 721 00 OSTRAVA - SVINOV E: jan.baďura@seznam.cz M: +420 736 260 680 IČ: 08320161 DIČ: CZ2704165595	POČET A4 8 x A4 STUPEŇ PDPS DATUM 11/2020 ZAK.ČÍSLO 2020 02
OBJEKT: SO 201 - MOST PŘES INUNDACI OBSAH VYKRESU:	TVAR ŘÍMS	MĚŘÍTKO 1:100, 25, 10, 5 PŘÍLOHA Č. D.1.2.14	