



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 16.5.2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmánem Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Cyklostezka Zbořený Kostelec – Týnec nad Sázavou“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádosti o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

- Při kontrole zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci u objektu SO 201 - Lávka přes Sázavu vzniká nesoulad mezi výkresovou částí a výkazem výměr v položkách 28 a 39 - 43 týkajících se mikropilot.

Ve výkresové části je uvedeno celkem 160 ks mikropilot = 1296 bm. Ve výkazu výměr a technické zprávě je uvedeno celkem 104 ks mikropilot = 792 bm.

Žádáme tímto zadavatele o kontrolu výkazu výměr a vyjádření k této nesrovnalosti.

- Ve výkazu výměr je počítáno 2x28 kusů mikropilot délky 12m u opěr a 2x24 kusů u pilířů. V projektové dokumentaci, která je součástí ZD je uvažováno s délkou mikropilot u opěr 9 m a u pilířů 6 m. Dále jsme ještě v projektové dokumentaci objevili nesoulad v počtu mikropilot u opěr. Technická zpráva uvádí 28 kusů mikropilot na jednu opěru, výkresová dokumentace 56 kusů.

Prosíme zadavatele o objasnění, jaké délky a počty mikropilot jsou správné?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na každé opěře je 28 kusů mikropilot délky 12 m, na každém pilíři je 24 kusů mikropilot délky 10 m. Toto je v souladu s hodnotami uvedenými v soupisu prací.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Do soupisu prací bylo doplněno madlo zábradlí z trubky průměru 80 mm v délce $2 \times 130 = 260$ m a zábradlí výšky 1,30m na předmostích v délce $4 \times 7 = 28$ m. Toto je upraveno v položkách 83, 84, 85 výkazu výměr objektu, který doplněný je zveřejněn na profilu zadavatele spolu s doplněným soupisem prací.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku, a to tak, že **končí dne 4. 6. 2014 v 9.00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 4. 6. 2014 v 10:00 hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Mgr. Alena Brůčková, v.r.

tel.: +420 257 280 383

e-mail : bruckovaa@kr-s.cz