

profil zadavatele

V Říčanech dne 08. 04. 2022
Reg. č.: VZ-129/22
Č.j.: 524/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4-6 k veřejné zakázce „III/23631 Libušín, rekonstrukce mostu ev.č. 23631-1 přes železniční vlečku“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Dle VZD ze dne 29.3.2022 odpovědi č.1 vrtvy pro záporové pažení jsou součástí položky 31				
	31	26162	VRTVY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 100MM	M	30,000
4.	<p>Dotaz: Domníváme se, že odpověď zadavatele je chybná. Dle popisovníku prací OTSKP položka 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ citace „obsahuje osazení a dodávku, zabetonování spodního konce, vrchní kotvení, převázky. Neobsahuje vrtvy (uvedou se v položce 264)“ Vrtvy pro záporové pažení mají větší průměr než 100 mm, proto nemůže být pro zřízení těchto vrtů použita položka č 31. Položka č. 31 dle OTSKP zohledňuje provedení vrtů na povrchu pro kotvení, injektáž a mikropiloty. Opakovaně žádáme zadavatele o kontrolu položek na provedení záporového pažení. SP musí obsahovat vrtvy jak na provedení záporového pažení, tak i na provedení injektáže stávajících kamenných opěr. Přidá zadavatel novou položku na zřízení vrtů pro záporové pažení do SP?</p>				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Nepřidá. Položka č. 31 byla přečíslována na č.32 a opravena na průměr vrtu do 300mm.				
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
5.	Pol. č. 32 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU				
	Dotaz: Položka č. 32 zohledňuje provedení injektážních prací, mimo zřízení vrtů.				

	Která položka SP zohledňuje provedení vrtů potřebných pro injektáž stávajících kamenných opěr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Byla doplněna položka 31 (kód 261416) vrty pro injektáž.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dle VZD ze dne 29.3.2022 odpovědi č.2 Zadavatel nebude upravovat cenu u položek na výluky. Cenu je nutno zjistit u majitele neelektrifikované trati.
	Dotaz: Majitelem vlečky je společnost s r.o. OZ stavby, předmětem jejího podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
6.	Podle §6 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Uchazeč trvá na tom, že podmínka ze strany zadavatele k ověření ceny za výluky u soukromé společnosti může způsobit nerovné postavení uchazečů v rámci výběrového řízení, pokud majitel vlečky sdělí uchazečům odlišné sazby, a je tudíž podle našeho názoru diskriminační. Uchazeč opakovaně navrhuje stanovit ceny u těchto položek jako preliminář, kdy výše prelimináře je závazná pro všechny účastníky.
	Opraví zadavatel cenu na preliminář u těchto položek, aby měli všichni zúčastnění uchazeči stejné podmínky a byla dodržena transparentnost a přiměřenost veřejné soutěže?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Neopraví. Správce vlečky sdělil zadavateli cenu písemně před zahájením soutěže. Tato cena je minimální a záleží na uchazeči, jak cenu za výluky do svého rozpočtu promítne.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá:

- libusin_rekap_soupis_OTSKP_2021.pdf
- libusin_soupis_OTSKP_2021.pdf
- libusin_soupis_OTSKP_2021.xlsx
- libusin_soupis_OTSKP_2021.xml
- libusin_soupis_OTSKP_2021_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou cenu na 10.405.780,99 Kč bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 25. 04. 2022 v 9:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel