



POZNÁMKY:

1. DETAIL ZOBRAZUJE DILATAČNÍ SPÁRU MEZI NOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ A STÁVAJÍCÍ KAMENNOU ZDÍ PŘEPADU.
2. TĚSNĚNÍ BUDE PROVEDENO TMELEM DLE ČSN ISO 11600 (F-25-HM-M1p),
3. OCHRANNÝ ASFALTOVÝ IZOLAČNÍ PÁS JE UPROSTŘED NA ŠÍŘKU 150mm NEPŘITAVEN
4. VÝPLŇ SPÁRY – PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS – EN 13163 – CS(10)30 NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS – EN 13164 – CS (10/Y)100
5. PLATÍ POUZE PRO PŘÍPAD IZOLACE RUBU PÁSOVOU IZOLACÍ
6. IZOLAČNÍ PÁSY – DLE TKP KAP. 21