



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 04. 06. 2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“

Evidenční číslo zakázky : 232402

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace č. 1:

1) V Rekapitulaci objektů stavby jsou pod bodem 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu předepsány k ocenění položky, které jsou dle našeho názoru určeny pro ocenění stavby projektantem.

Jedná se o tyto položky:

Projektové práce RDS - ve Smlouvě o dílo je pod bodem 1.1 uveden závazek zhotovitele k provedení díla dle projektové dokumentace pro provádění stavby poskytnuté zadavatelem

Průzkumné práce - jsou zpracovány v PDPS

Stroje, zařízení, inventář - rozpuštěno v položkových cenách

Umělecká díla - projektová dokumentace neobsahuje

Vedlejší náklady - rozpuštěny v položkových cenách

Ostatní náklady - rozpuštěny v položkových cenách

H. Rezerva - není uvedena v zadávací dokumentaci

I. Ostatní investice - nevíme, co tento pojem obsahuje

Nehmotný investiční majetek - je v režijních nákladech, rozpuštěn v položkových cenách

Provozní náklady - rozpuštěny v položkových cenách

Můžeme výše uvedené položky ocenit nulovou hodnotou bez toho, aby nabízená cena byla shledána jako mimořádně nízká ve smyslu ust. § 77 ZVZ?

V rekapitulaci objektů stavby pod bodem č. 2 jsou položky, které jsou určeny pro ocenění stavby projektantem. Výkaz výměr bude opraven a nahrazen výkazem výměr s opravenými položkami.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

2) V soupisu prací SO 103, 104 a 105 došlo zřejmě k chybě při výpočtu položky pod kódem 673905340 geotextilie šíře 500cm, 400g/m². Množství v metrech je uvedeno desetkrát vyšší, než by mělo ve skutečnosti být. Můžete opravit výkaz výměr na správné hodnoty?

Položka 673905340 v SO 103, 104 a 105: výměra v metrech je spočítána správně, šíře geotextilie je jen 0,5 m, tak se musí plocha vydělit 0,5m, abychom získali délku geotextilie na celou plochu.

Chybka je v SO 104 v pol. 673905340a, kde dělíme plochu 5m (místo 0,5m), takže je celková délka geotextilie desetkrát menší. Měla by být 315,9m a ne jen 31,5m. Výkaz výměr bude upraven a nahrazen novým.

3) Položka č. 66 ve výkazu výměr SO 202 - Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice. Jedná se o prefabrikované stupně? V projektové dokumentaci chybí jejich specifikace.

Položky č. 67 a č. 68 SO 202 - Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť, odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť. Chápeme správně, že je tato položka navíc, pokud budou stupně prefabrikované?

Pol.č. 66 – 434121415 – Osazení ŽB stupňů – je osazení stupňů dle v. č. C 2. 2 a C 2. 3 (viz.skladba schodiště – vrchní schod), které budou vyráběny přímo na stavbě jako staveništní prefabrikát – podle předpokladu projektanta, jelikož jde o atypické stupně.

Proto jsou uvedeny i položky č. 67 a č. 68, které s pol. č. 66 souvisí.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **18. 06. 2014 v 09:00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **18. 06. 2014 v 10:00** hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Jarinová, v.r.

tel.: +420 257 280 633

e-mail : jarinova@kr-s.cz