




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 11. 06. 2014

ZADAVATEL: Středočeský kraj

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje

Dr. Ing. Jiří Peřina, náměstek hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/101 Kralupy nad Vltavou, průtah“

Evidenční číslo zakázky : 232402

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Dodatečné informace č. 2:

- 1) PD z 2010 není zcela v souladu s výkazy z 2013, objekty VO jsou ve výkazu rozděleny /kraj-město/ v PD ne. V PD je například u SO 445 uvedeno: „předpokládá se celková výměna rozvaděče veřejného osvětlení RVO...“ Ve výkazech SO 445a a SO 445b žádná položka k RVO není. Nemáte novější PD?**

Rozdělení soupisu prací je provedeno pouze pro účely financování, výkresová a textová část rozdělena nebyla - tzn. objekt bude realizován jako jeden celek. V tomto případě se výměna celého rozvaděče nepředpokládá.

- 2) Ve VV u SO441b-pol.4 a SO443b-pol.7 je uveden Rozvaděč veřejného osvětlení. Bohužel v PD není schéma ani popis těchto RVO, takže tyto položky nelze ocenit. Bude prosím projekt doplněn?**

Rozvaděč je uveden v příloze č.6 dokumentace SO 441 (datum 05/2010), stejné schéma bude platit pro rozvaděč v objektu SO 443. Předmětem úpravy je zejména dodávka a montáž programovatelného spínače pro samostatné ovládání osvětlení ulice a osvětlení přechodu. Konkrétní řešení bude předmětem realizační dokumentace stavby. Stávající rozvaděče VO jsou vestavné (obezděné) a proto nepředpokládám výměnu samotné skříně.

- 3) Prosím o upřesnění položky 56 v objektu SO 101a (která se dále opakuje: SO 102.1 pol.45; SO 102.2 pol.47; SO 103 pol.59; SO 104 pol.58; SO 105 pol.62):**

| | | |
|-----------|---|----|
| 577166121 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 S (ABVH I) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - podklad plně konstrukce v tl.min.550mm (Konstrukce č.2) | m2 |
|-----------|---|----|



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**Je zde uvedeno ACL 22 S nemodifikované. Jaký asfalt bude zadavatel požadovat?
Modifikovaný nebo nemodifikovaný?**

Co se týče typu asfaltu v použitých „S“ směsích, z diagnostiky nevyplynul požadavek na jeho modifikovanou verzi. Pouze byl požadavek, aby nové asfaltové směsi byly navrženy podle TP 109, tedy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací. To naplňují směsi s označením „S“. Jediná nepřesnost je v udání normy v technických zprávách a vzorovém řezu, kde by místo ČSN 13108-1 mělo být spíše TP 109, což ale zhotovitel pochopí z označení vrstvy.

4) Vznášíme dotaz k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:

„V dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 4.6.2014 se píše: „Výkaz výměr bude opraven a nahrazen výkazem výměr s opravenými položkami.“

Znamená tato věta, že zadavatel vydá nový výkaz výměr? Vzhledem k blížícímu se termínu podání nabídek by bylo vhodné uveřejnit nový výkaz výměr na profilu zadavatele co nejdříve.“

Opravený Výkaz výměr bude v nejbližším možném termínu zveřejněn pod dodatečnými informacemi č. 3, opravené položky se budou týkat pouze ocenění položek stavby pro projektanta, kdy dojde k jejich odstranění a dále upravené šířky geotextílie, kdy v soupisu prací SO 103, 104 a 105 došlo k chybě při výpočtu položky pod kódem 673905340 geotextílie šíře 500cm, 400g/m². Množství v metrech je uvedeno desetkrát vyšší, než by mělo ve skutečnosti být.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené dodatečné informace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne **25. 06. 2014 v 09:00** hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **25. 06. 2014 v 10:00** hodin, a to v sídle zadavatele v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Bc. Michaela Jarinová, v.r.

tel.: +420 257 280 633

e-mail : jarinova@kr-s.cz