

## Michal Rebec

---

**Od:** Radmil.Tejrovsky@innogy.com  
**Odesláno:** pondělí 16. dubna 2018 7:39  
**Komu:** Pavel Bačina  
**Předmět:** RE: 5001370191 - 22.09.2016 akce II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004  
**Přílohy:** B.1 - Prehledna situace stavby.pdf; 26\_1\_Caslav\_RWE.PDF;  
Situace\_Caslav\_most\_Prazska\_ul.pdf

Dobrý den, s navrženou změnou projektu souhlasím.

S pozdravem

Ing. Radmil Tejrovský  
GridServices, s.r.o.  
odbor přípoj. a rozvoj PZ-Čechy východ  
technik přípoj.a rozvoje PZ-Čechy východ  
Komenského náměstí 151, 25901 Votice  
Tejrovský  
T (interní) (987) 3518  
499/1,  
T +420 261 153 518  
M +420 737 200 895  
F +420 261 140 518  
E [radmil.tejrovsky@innogy.com](mailto:radmil.tejrovsky@innogy.com)

**Zasílací adresa:**  
GridServices, s.r.o.  
PPZ Votice – Ing. Radmil  
  
Brno, Zábrdovice, Plynárenská  
  
PSČ 60200



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně přiložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani přiložených příloh.

Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci innogy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons.

This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals within the innogy were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

---

**From:** Pavel Bačina [mailto:pavel.bacina@pudis.cz]  
**Sent:** Friday, April 13, 2018 2:52 PM

**To:** Tejrovský Radmil <Radmil.Tejrovsky@innogy.com>  
**Cc:** Richard Kuk <richard.kuk@pudis.cz>  
**Subject:** FW: 5001370191 - 22.09.2016 akce II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dobrý den,  
na základě zaslaného emailu od kolegy Průchy se na Vás obracím s prosbou ohledně konzultace technického řešení přeložky plynovodu v Čáslavi v ulici Pražská a Potoční viz. Přehledná situace.  
Nyní zpracováváme dokumentaci PDPS pro akci II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004. Přikládám pro informaci vyjádření z 22.9.2016. Realizací stavby RWE 7700072406 již není potřeba překládat řad NTL přes most, ale přece jen je koncový úsek NTL OC DN 200 s odbočujícím řadem PE 110 v kolizi s novými základy opěrných stěn nového mostu. Navrhuji zachovat část původní přeložky k propoji na PE 110. Jen bych změnil profil z původně navrženého OC DN 200 na PE110. Přikládám pracovní verzi situace. Prosím o Vaše stanovisko k této změně projektu.

Děkuji a přeji hezký den

**Pavel Bačina**

projektant trubní sítě a městské inženýrství



M: +420 737 715 029  
T: +420 267 004 271  
[pavel.bacina@pudis.cz](mailto:pavel.bacina@pudis.cz)

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10  
[www.pudis.cz](http://www.pudis.cz)

---

**From:** [Lukas.Prucha@innogy.com](mailto:Lukas.Prucha@innogy.com) <[Lukas.Prucha@innogy.com](mailto:Lukas.Prucha@innogy.com)>  
**Sent:** Friday, April 13, 2018 12:27 PM  
**To:** Pavel Bačina <[pavel.bacina@pudis.cz](mailto:pavel.bacina@pudis.cz)>  
**Subject:** RE: 5001370191 - 22.09.2016 akce II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dobrý den,

ohledně přeložky plynárenského zařízení a případného technického řešení prosím kontaktujte ing. Tejrovského na tel.: 261 153 518, [radmil.tejrovsky@innogy.com](mailto:radmil.tejrovsky@innogy.com)

S pozdravem  
Lukáš Průcha  
GridServices, s.r.o.  
odbor zpracování externích požadavků  
technik externích požadavků  
Komenského náměstí 151, 25901 Votice  
T (interní) (987) 3507  
T +420 261 153 507  
M +420 737 200 888  
F +420 261 140 507  
E [lukas.prucha@innogy.com](mailto:lukas.prucha@innogy.com)

**GridServices**

Člen innogy



Upozornění: Tato zpráva může obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi. Pokud jím nejste, nebo se domníváte, že jím nejste, informujte neprodleně o této skutečnosti odesílatele a vymažte zprávu, včetně příložených příloh z Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn šířit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah této zprávy ani příložených příloh.

Tato e-mailová zpráva, a ani její obsah včetně jejích případných příloh nezavazuje jejího odesílatele k uzavření ústní či písemné smlouvy, není-li v textu e-mailové zprávy výslovně uvedeno jinak. Odesílatel si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získány potřebné interní souhlasy a schválení v rámci innogy. Možnost uzavření smlouvy, aniž by byl beze zbytku výslovně sjednán celý její obsah formou všemi stranami schváleného písemného smluvního návrhu, je vyloučena. Jakákoliv sdělení, která obsahuje tato e-mailová zpráva, v žádném případě nezakládají jejímu adresátovi nárok na náhradu škody podle § 1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani žádný jiný nárok vůči jejímu odesílateli.

Notice: This message may contain confidential information and is intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. If you are not the intended recipient, or you think that you are not the intended recipient, please immediately notify the sender and delete the message and any attachments thereto from your computer. If you are not the intended recipient, you are not authorized to disseminate, distribute, copy or make the content of the message and any attachments thereto available to third persons. This e-mail including its content and any attachments does not bind its sender to the conclusion of an oral or written contract, unless explicitly stated otherwise in this e-mail. The sender reserves the right not to enter into an agreement in any phase of the negotiation, in particular if necessary internal consents and approvals within the innogy were not obtained. The possibility of concluding the contract without all its content expressly agreed in the form of the contractual proposal approved in writing by all parties is excluded. Any communications contained in this e-mail do not constitute for its addressee any claim for damages under § 1729 of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, or any other claim against the sender.

---

**From:** Pavel Bačina [<mailto:pavel.bacina@pudis.cz>]

**Sent:** Thursday, April 12, 2018 4:04 PM

**To:** Průcha Lukáš <[Lukas.Prucha@innogy.com](mailto:Lukas.Prucha@innogy.com)>

**Cc:** Richard Kuk <[richard.kuk@pudis.cz](mailto:richard.kuk@pudis.cz)>

**Subject:** 5001370191 - 22.09.2016 akce II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dobrý den,

Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ohledně zpracování PDPS pro akci II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004.

Přikládám pro informaci Vaše vyjádření. Realizací stavby RWE 7700072406 již není potřeba překládat řad NTL přes most, ale přece jen je koncový úsek NTL OC DN 200 s odbočujícím řadem PE 110 v kolizi s novými základy opěrných stěn nového mostu. Navrhuji zachovat část původní přeložky k propoji na PE 110. Jen bych změnil profil z původně navrženého OC DN 200 na PE110. Přikládám pracovní verzi situace. Prosím o Vaše stanovisko k této změně projektu.

Děkuji a přeji hezký den

**Pavel Bačina**

projektant trubní sítě a městské inženýrství



M: +420 737 715 029  
T: +420 267 004 271  
[pavel.bacina@pudis.cz](mailto:pavel.bacina@pudis.cz)

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10  
[www.pudis.cz](http://www.pudis.cz)