



# Povodí Labe, státní podnik

## Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
FAX 495 407 452  
E-MAIL labe@pla.cz  
IČ 70890005  
DIČ CZ70890005  
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
č.ú. 103914702/0300  
IBAN CZ610300000000103914702  
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená  
u Krajského soudu v HK

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 2/3258

100 31 Praha 10

PODATELNA - PUDIS a.s.

Přijal: 12 -10- 2016

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PVZ/16/30225/Ka/0

VYŘIZUJE/LINKA  
Petra Kacálková/671

HRADEC KRÁLOVÉ  
4.10.2016

### II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Dne 8.9.2016 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o kompletní náhradu mostní konstrukce přes vodní tok Brslenka (IDVT 10100153 – v naší správě) včetně přeložky inženýrských sítí (vodovodu a kanalizace). Součástí přemostění bude nová technologická lávka. Na této lávce bude nově veden vodovod. Kanalizace bude řešena shybkou pod korytem vodního toku Brslenka.

Stávající klenbový most bude odstraněn a na jeho místě vybudován most nový – železobetonová rámová konstrukce. Spodní hrana původní klenbové konstrukce byla osazena na kótě 235,94 m n.m., nová je v nejnižším místě na kótě 236,38 m n.m. Hladina stoleté vody v profilu mostu je na kótě 234,70 m n.m.

Obsahem SO 501 je přeložka jednotné kanalizace. Před mostem se nachází stávající odlehčovací komora s přepadem do Brslenky, ze které na druhou stranu potoka pokračuje potrubí DN 300 zavěšené na konstrukci mostu. Toto potrubí je nefunkční a je použito jako „chránička“ pro potrubí DN 150, které slouží k převádění odpadních vod. Je navržena přeložka formou dvouramenné shybky a dále rekonstrukce potrubí přepadu z odlehčovací komory.

Obsahem stavebního objektu SO 502 je přeložka vodovodu. Litinový vodovodní řad DN 150 je veden Pražskou ulicí k mostu přes Brslenku. Před mostem se nachází odbočka z hlavního řadu do ulice Potoční. Hlavní řad vodovodu pak pokračuje přes koryto potoka - potrubí je uchyceno na konstrukci mostu. Je navržena přeložka vodovodního potrubí po nově zbudované technologické lávce.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1250 - Brslenka od toku Hlubocký potok po ústí do toku Doubrava, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 676726, X: 1070552.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení s tokem Brslenka musí odpovídat ČSN 75 21 30 (Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- Křížení s tokem Brslenka musí odpovídat ČSN 73 62 01 (Projektování mostních objektů).

- Nosné pilíře mostů nesmějí zasahovat do průtočného profilu toku.
  - Z hlediska správy a běžné provozní údržby vodního toku je v určitých situacích nutné použití těžké mechanizace. Požadujeme ponechat manipulační prostor v takové vzdálenosti od toku, aby nedošlo k poškození nově navržené stavby a byl zde umožněn volný přístup, a to zejména při průchodu povodňových vod a nenadálých situacích (skladování stavebního materiálu, parkování mechanizace na příjezdových cestách apod.).
  - Je nutné zabezpečit výkopový materiál tak, aby při deštích nedocházelo k jeho splavování do toku Brslenka.
  - Pokud bude během stavby přechodu použita konstrukce zasahující do průtočného profilu toku, je nutné vypracovat pro stavbu povodňový plán a předložit jej ke schválení VHD.
  - Před zahájením prací bude zpracován havarijný plán stavby, který bude předložen na VHD ke schválení.
  - Pokud dojde při stavbě k narušení koryta, požadujeme, aby bylo uvedeno do původního stavu tak, aby nebyla zmenšena jeho kapacita, nebyla narušena úprava a nenacházely se zde překážky bránící plynulému průtoku vody.
  - Jestliže dojde k mýcení břehových porostů, je nutné projednání s příslušným MěÚ OŽP.
  - Křížení toku s vodovodem po technologické lávce:
    - Uchycení a nosnost konzole nad tokem musí odpovídat převádějícímu zatížení.
    - Břehy budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
    - Při provádění údržby ochranným nátěrem nesmí dojít k úniku nebezpečných látek do toku.
  - Křížení toku shybkou kanalizace:
    - Přejechod musí být kolmo k ose toku, na obou březích bude označen orientačními sloupky.
    - Kanalizace bude uložena v chrániče min. 1,2 m pod skutečným dnem (myšleno bez nánosů).
    - Pokud bude přechod toku prováděn protlakem, je nutné v případě dotčení koryta vodního toku Brslenka, uvedení do původního stavu.
    - Bude-li přechod toku proveden překopem, je nutné užití neodplavitelných zásypových materiálů v trase křížení. Před zahájením prací požadujeme zpracovat povodňový plán, který bude předložen na VHD k odsouhlasení.
  - Zahájení prací bude oznámeno našemu provoznímu středisku v Čáslavi (Třešňová 1330, 286 01 Čáslav, tel. 327 313 341).
  - Po ukončení přechodu požadujeme přizvat správce toku k převzetí. Při tomto převzetí bude předloženo skutečné zaměření provedených přechodů.
- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (ppč. 2104/1 v k. ú. Čáslav), ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí

Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

**Povodí Labe,**  
státní podnik  
Víta Nejedlého 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje

Příloha  
PD

**Na vědomí**  
PL – Z2 Pardubice