

PUDIS, a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Jednací číslo: OSM 23668/2016
Vyřizuje: Dušan Ďuračka
Tel.: +420 327 300 221
E-mail: duracka@meucaslav.cz
Datum: 26.10.2016

Vyjádření na akci: „II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004“, pro účely územního řízení

Městský úřad Čáslav, oddělení investic obdržel dne 8.9.2016 žádost č.j. OSM 23668/2016 o vyjádření k PD na akci „II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004“.

Na základě předložené PD Městský úřad Čáslav, oddělení investic, jako správce místních komunikací a veřejného osvětlení souhlasí bez připomínek.

S pozdravem

Městský úřad Čáslav
oddělení investic
- 2 -



Bc. Markéta Petrová
vedoucí OI

Uvedení komunikace, chodníku nebo veřejného prostranství do původního stavu – všeobecné podmínky:

1. živičný povrch:

do výkopu komunikace nebude ukládán původní výkopek

zásyp výkopové rýhy bude v celé výši proveden štěrkopískem nebo drceným kamenivem vhodné zrnitosti po vrstvách do 20 cm řádně hutněných

živičný povrch komunikace a chodníku bude zaříznut do 30 cm více než činí hrana provedeného výkopu (z každé strany) a na zhutněný podklad budou obnoveny konstrukční vrstvy komunikace a chodníku (vrstvy uvedeny od shora):

- a) penetrační záливka spár
- b) 50 mm podklad z kameniva obaleného asfaltem – LAH (litý asfalt hrubozrnný) nebo ABJ (asfaltový beton jemnozrnný)
- c) spojovací postřik
- d) 50 mm podklad z kameniva obaleného asfaltem ABH (vyrovnávací vrstva)
- e) infiltrační postřik
- f) 100 mm cement. stabilizace (beton prostý) – hutnění min. 45 MPA
- g) 150 mm zhutnělý podklad štěrkodrti nebo štěrkopísku (0/63 nebo 0/32) – hutnění min. 35 MPA

2. zámková dlažba nebo žulové kostky:

do výkopu nebude ukládán původní výkopek

zásyp rýhy bude prováděn štěrkodrtí nebo štěrkopískem a bude hutněn po vrstvách max 20 cm na zhutnělý podklad bude provedena 100 mm cement. stabilizace (beton)

50-100 mm podklad kameniva vhodné zrnitosti, do které bude uložena zámková dlažba nebo žulové kostky

3. veřejná zeleň (trávníky)

místo zásahu do veřejné zeleně bude zhutněno do roviny původního povrchu

povrch výkopové rýhy nebude obsahovat vyčnívající nebo volně ležící kameny povrch bude dosypán humózní vrstvou zeminy a zatravněn

budou vysazeny nové keře, květiny apod. v místě původních

4. orná půda

místo zásahu do orné půdy bude zhutněno do roviny původního povrchu

povrch výkopové rýhy nebude obsahovat vyčnívající nebo volně ležící kameny povrch bude dosypán humózní vrstvou ornice v hloubce nejméně 20 cm

Při předání komunikace, chodníku nebo veřejného prostranství do původního stavu předloží žadatel o dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace doklad o měření hutnění výkopové rýhy příslušnému pracovníkovi Oddělení investic Městského úřadu Čáslav.