

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Vaše žádost ze dne, značka:
04.01.2017
D-16-003

Naše značka:
110170012

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
13.01.2017

Věc: II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Čáslav

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: PUDIS a.s.

Č. zakázky: D-16-003

Datum: 05/2017

Předmětem předložené dokumentace je "II/339 Čáslav - most ev.č. 339-004".

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Povrch chodníku musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu dle požadavku bodu 1.1.2 přílohy č.1 k vyhlášce.
2. Chodník bude splňovat požadavek na vodící linie dle bodu 1.2.1 přílohy č.1 k vyhlášce a jeho podbodů.
3. Podélný sklon chodníku bude nejvýše 8,33% a příčný sklon nejvýše 2%, v místě mostní konstrukce smí být příčný sklon 2,5% dle požadavku bodu 1.1.2 přílohy č.2 k vyhlášce.
4. V místě mostní konstrukce musí být zabezpečeny okraje k zamezení vstupu/pádu osob s omezenou schopností orientace - např. zábradlí s parametry stanovenými v bodě 1.2.10 přílohy č.1 k vyhlášce.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com