

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kutná Hora

Adresa: U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora

Tel.: 950 875 129

Fax: 950 875 001

E-mail: spisovna.kh@sck.izscr.cz

Ev. č. KH - 269 - 2/2017/PD

Kutná Hora 25. 7. 2017

PODATELNA - PUDIS a.s.

Přijal: 01 -08- 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

PUDIS a.s.
Nad vodovodem 3258/2
100 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Mgr. Eliška Dobešová, tel.: 950875053, e-mail: eliska.dobesova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Čáslav-Nové Město, Pražská, k. ú. 618349 Čáslav, č. parc. 2032/2, 1203/2, 1966/1, 2104/1, 1202/15, 1202/3
Název stavby : II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
Město Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
Předložená dokumentace : Ke spojenému územnímu a stavebnímu řízení
Zpracovatel : Ing. Dušan Drahoš ČKAIT - 0013129

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 29. 6. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V případě stavebních prací musí být zachován přístup do okolních stavebních objektů, ke stávajícím požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávajících inženýrských sítí. Přístupové komunikace musí být trvale udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m. Případnou uzavírku komunikace oznamte písemně **HZS Stč. kraje územní odbor Kutná Hora, U Zastávky 280, 284 03 Kutná Hora 15 dnů předem.**

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
26

plk. Ing. Jiří Pokorný
ředitel územního odboru
rada