



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
1.01	POKLADNA	6,18				
1.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,17				
1.03	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,36				
1.04	WC MUŽI	2,07				
1.05	WC - IMOBILNÍ ŽENY	4,50				
1.06	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	5,11				
1.07	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	5,11				
1.08	WC DÍVKY	1,32				
1.09	WC DÍVKY	1,32				
1.10	WC CHLAPCI	1,32				
1.11	WC CHLAPCI	1,32				
1.12	SKLAD	4,18				
1.13	PŘEDSÍŇ	2,38				
1.14	TERASA	27,62				

výškový systém Balt p.v.

	KOORDINÁTOR		KOOPERANT ČÁSTI	
	ZODP. PROJEKTANT			
<div>Středočeský kraj</div>	INVESTOR	PROJEKTOVÝ A FINANČNÍ MANAŽER ING. MARTIN ŠIDLO ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE sidlo@kr-s.cz		
	STŘEDOČESKÝ KRAJ, ZBOROVSKÁ 11, PRAHA 5			
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT			
	SPOJPROJEKT PRAHA a.s.			
	BYSTRICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4			
	ARCHITEKT, HIP	ING. ARCH. JINDŘICH SOVA	ZAK. ČÍSLO	6070-2010-03
	ZODP. PROJEKTANT	ING. Věněk Šilhán – ČKAIT 0001494	FORMÁT	3xA4
	VYPRACOVAL		MĚŘITKO	1:50
MÍSTO STAVBY	BĚLÁ POD BEZDĚZEM, K.Ú. VRCHBĚLÁ		STUPEŇ	DPS
INVESTOR	STŘEDOČESKÝ KRAJ		DATUM	11/2012
AKCE	SPORTOVNĚ - REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ			01
OBJEKT	SO 105 - ZÁZEMÍ DĚTSKÉHO HRŠTĚ			
VÝKRES	PŮDORYS 1.NP			
ČÁST	101.05 - VZDUCHOTECHNIKA			

POŽADAVKY ELEKTRO:

M-10.1 - potrubní ventilátor K125M / 230V-50Hz; 29W; 0,17A.....spouštění od pohybového čidla (m.č.1.07), časovaný dobůh 0-15min
M-10.2 - potrubní ventilátor K125M / 230V-50Hz; 29W; 0,17A.....spouštění od pohybového čidla (m.č.1.06), časovaný dobůh 0-15min
M-10.3 - potrubní ventilátor K125M / 230V-50Hz; 29W; 0,17A.....spouštění od pohybového čidla (m.č.1.03), časovaný dobůh 0-15min
M-10.4 - potrubní ventilátor K125M / 230V-50Hz; 29W; 0,17A.....spouštění od pohybového čidla (m.č.1.05), časovaný dobůh 0-15min