

profil zadavatele

V Říčanech dne 26. 04. 2022  
Reg. č.: VZ-110/22  
Č.j.: 655/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „III/3319 Kostomlaty nad Labem, ul. Doubravská - zklidnění dopravy“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
6.	<p>Dne 20.4.2022 zadavatel zveřejnil odpověď na dotaz ohledně specifikace chráničky stávajícího STL vedení.</p> <p><b>Položku výkazu výměr však zadavatel neopravil a zůstává takto nezměněna.</b> 6 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM - VÍKEM M 113,000</p> <p>Upozorňujeme na skutečnost, že tato položka je v ceníku OTSKP uvedena takto: <b>87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 322,00 Kč</b></p> <p>Technická specifikace položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li><li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li><li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li><li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li><li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců apod.</li><li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li><li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li><li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček</li><li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech a chráničkách</li></ul> <p>V zadávací dokumentaci současně zadavatel uvádí: Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem v souladu s</p>

	<p>ustanovením § 16 a násl. zákona činí 27.624.318,75 Kč bez DPH. Zadavatel Účastníky upozorňuje, že tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně <b>maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění</b>. Účastníci tedy musí stanovit svoji nabídkovou cenu, resp. Jednotkové ceny poptávaného plnění tak, aby tato shora uvedená částka nebyla překročena.</p> <p>Je si zadavatel vědom, že při dodržení technické specifikace z vyjádření GridServices ze dne 29.8.2019 značky 5001975432 je cena této položky cca 30x vyšší a má tedy výrazný dopad do celkové ceny? Upraví tedy zadavatel s ohledem na tuto skutečnost položku výkazu výměr a současně i předpokládanou hodnotu veřejné zakázky nebo zruší ustanovení zadávací dokumentace, kterým tuto cenu stanovuje jako maximální přípustnou?</p>
	<p><b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b></p>
	<p>V rámci stavby je nutné dodržet vydanou podmínku správce plynovodu, jenž je nezbytná pro splnění díla a součástí vyjádření ke společnému povolení. Účastník upraví svoji nabídkou cenu dle ceny výrobce, prodejce dané ochrany STL.</p>

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel