

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.04.2022

Reg. č.: vz-153/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/24011 - III/24010 - Kozinec - III/24015“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>					
Ve výkazu výměr v záložce SANACE jsou uvedeny následující položky:					
015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	t	0,92	0,00	0,00
122938	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	m3	0,35	0,00	0,00
1.	U položky 015130 je uvedeno, že se jedná o POPLATEK za VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON. Výkaz výměr SANACE však položku pro bourání asfaltového betonu neobsahuje. Výkaz výměr SANACE obsahuje pouze položku č. 122938 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ. Výkaz výměr však neobsahuje poplatek za likvidaci odpadů vzniklých při těchto odkopávkách. <b><u>Žádáme zadavatele o opravu/doplnění výkazu výměr SANACE.</u></b>				
<b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>					
Položky pro sanace konstrukčních vrstev v tl. 350mm obsahují vykopávky v nesourodé konstrukci vozovky s asfaltovými pojivy (ACI, ACP atd.) a z tohoto důvodu byla zvolena položka za skládkovně obsahující asfaltový beton.					

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel