

Profil zadavatele

V Říčanech dne 28.04.2022

Reg. č.: vz-126/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „II/102 Rekonstr. silnice v úseku od hr. okr. P-Z po kř. se silnicí II/114“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V soupisu prací k SO 180 Zadavatel uvádí položky č. 4-10, které souvisí s opravami objízdných tras. Vzhledem k tomu, že Zadavatel nestanovil pro tyto položky žádný rozsah mimo celkové výměry všech oprav, nelze položky nacenit. Pro upřesnění: položky nelze zkalkulovat, protože Účastníkům není známa plocha dílčí lokální opravy.
	Obracíme se na Zadavatele s žádostí o poskytnutí informace, s jakou minimální plochou opravy mají ve svých nabídkách kalkulovat, aby nabídky jednotlivých Účastníků byly vzájemně porovnatelné.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Výměra byla určena na základě pochůzky na místě procentuálně z celkové výměry plochy vozovek objízdných tras. Přesné lokace nebyly určeny a předpokládá se jejich vymezení až při realizaci stavby na základě aktuálního stavu vozovek. Minimální uvažovaný rozměr opravy je 0,5 x 0,5 m.

Na základě zpracování dotazů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 19.05.2022 do 09:00 hod.**

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichteneger, ředitel