

profil zadavatele

V Říčanech dne 03. 05. 2022
Reg. č.: VZ-438/21
Č.j.: 718/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-13 k veřejné zakázce „II/272 Chotětov - Bezno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9-10 provedl změnu v soupisu prací Chodník – Bezno, ul. Chotětovská, v SO 001 v položce 02821 Průzkumné práce zříz nebo zajišť regulaci a ochranu dopravy (uvedené jako archeologický dozor dle podrobného popisu) v množství na 1 KPL bez jakéhokoliv vysvětlení změny. Tato položka byla v DI č.2 určena jako položka preliminářová a nyní je v podrobném popisu tento text vypuštěn. Žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací ve shodě s dodatečnou informací č.2.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o doplnění zkoušek PAU, které má za povinnost dle zákona uvést ve veřejné zakázce zadavatel.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Diagnostický průzkum vč. rozborů je součástí PD.	

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis objektů bez cen.pdf
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.pdf
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.xls
- Chodník-Bezno, ul. Chotětovská-soupis prací bez cen.xml

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel