

Profil zadavatele

V Říčanech dne 04.05.2022

Reg. č.: vz-162/22

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28 k veřejné zakázce „III/3245 Městec Králové, ul. Dymokurská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V situaci ulice Dymokurská ve výkresu D 1.1.2 je uvažováno pouze s frézováním stávající komunikace v místě křižovatky. V technické zprávě ani ve vzorovém řezu jsme nenašli o jakou skladbu by se mělo přesně jednat. V soupisu prací je uvažováno se skladbou vozovky v celé ploše: - ACO 11+ tl. 4 cm - ACP 16+ 60 mm - SC C8/10 tl. 12 mm Jak bude řešena rekonstrukce stávající křižovatky? Žádáme Zadavatele o sjednocení projektové dokumentace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Křižovatka u ul. Přemysla Otakar II. bude provedena z ACO 11+, tl. 4 cm a ACL 16+ 60 cm. V rozpočtu byly rozměry změněny a navýšeny o tuto křižovatku. Jedná se o položky č.7, 46, 50, 51, 63, 64, 68, 69, 71.

V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na **43.627.515,64 Kč**.

Příloha 1 – Aktualizovaný soupis prací obj. 101-103 (III)

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel