

profil zadavatele

V Říčanech dne 06. 05. 2022  
Reg. č.: VZ-438/21  
Č.j.: 753/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15 k veřejné zakázce „II/272 Chotětov - Bezno“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>	
15.	<p>V položkovém soupisu prací je uvedeno:</p> <p>SO 101 položka s kódem</p> <p>567554 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM</p> <p>rozfrézování konstrukce vozovky na hloubku 0,25 m a urovnání / reprofilování a provedení recyklace za studena na místě se zhutněním, včetně předrcení v mobilním drtiči</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</li><li>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení</li><li>- nezahrnuje postříky, nátěry</li></ul> <p>Z doplňujícího popisu v zadání je položka dále specifikována následovně:</p> <p>Provede se rozfrézování vozovkového souvrství v tl.250 mm. Dojde k vyrovnávce reprofílace) a přehutnění s recyklací za studena na místě RS-CA dle TP 208. Lokálně může dojít k zásahu do kamenité sypaniny (štetu). V těchto případech projekt navrhuje provedení předrcení na místě na vhodnou frakci. Jako doplňkový materiál pro úpravu křivky zrnitosti lze využít výzisk ze sanace krajů (kamenivo), případně bude počítáno s dokupem vhodného materiálu k recyklaci (např. ŠD 0/32). Množství závisí na konkrétní receptuře dle ITT zhotovitele. Kraje komunikace a případné poruchy konstrukčních vrstev budou sanovány, viz níže.</p> <p>Takto zadaná položka neodpovídá zadání dle zákona č.134/2016 sb. a vyhláše 169 ze dne 12.května 2016 která v §3 jasně a zřetelně uvádí požadavek na "Soupis prací".</p>

Citace §3: "Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce."

Tato skutečnost není v požadavku investora promítnuta, protože výkaz výměr neobsahuje přesnou recepturu recyklace za studena, jak procenta asfaltové emulze, tak druhu a množství pojiva. Zadání nespecifikuje kvalitativní a dodací podmínky dle zákona č.134/2016 sb. a vyhlášky 169 ze dne 12.května 2016, §3.

Dotaz uchazeče zní následovně:

Upraví a dolní zadavatel kvalitativní a dodací podmínky v zadání tak, aby bylo v souladu se zákonem č.134/2016 sb. a vyhláškou 169 ze dne 12.května 2016, §3? Stanoví jasnou definici receptury k ocenění předmětné položky tak, aby každý z účastníků výběrového řízení ni ocenil stejnou a porovnatelnou konstantu ?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace**

Soupis prací je zpracován v oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP), schváleném Ministerstvem dopravy, který je cenovou soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb., určenou pro potřebu výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací a železničních staveb.

Projektová dokumentace specifikuje geometrický tvar stavebního díla, který je transformován do počtu měrných jednotek soupisu prací. Dále v projektové dokumentaci uvedené ČSN normy a TKP specifikují výsledné technické parametry díla, požadavky na kvalitu a funkčnost provedeného díla. Dle těchto funkčních znaků, je přiřazena konkrétní a jedinečná (tj. speciálně vyhrazená) položka z třídíniku OTSKP.

Projektová dokumentace zároveň neuvádí výrobní receptury betonů, asfaltových směsí, recyklace za studena, MZK, apod.

Jednoznačnou specifikací v tomto případě je RS-CA dle TP 208.

Soupis prací svým rozsahem plně odpovídá Vyhlášece č. 169/2016 Sb. § 3 - Soupis prací, který uvádí:

„Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.“

Soupis prací tedy nebude upraven.