

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA**

Zborovská 11

150 00 Praha 5

KSUS Středočeského kraje



3000628656

Ev. č.: **17492/2019-KSÚs**

Listy/přil.: 4.4.2019 - 0:00 0:00

Číslo jednací:

Váš dopis značka / ze dne	Naše značka	Vyřizuje / linka / e-mail	Místo odeslání / dne
11. 3. 2019	134/14720/27.3.2019/Le	L. Škurek / 411 103 284 / skurek@ceps.cz	Hradec u Kadaně / 27. 3. 2019

SOUHLAS S ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU PŘENOSOVÉ SOUSTAVY**II/268 Klášter - Hradiště n/J, most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter
- Hradiště nad Jizerou****- Dotčené území: k. ú. Klášter Hradiště nad Jizerou, Mnichovo
Hradiště**

Vážený pane Dvořáku,

na základě Vaší žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy ze dne 11. 3. 2019, zn. 0000022489, která byla ČEPS, a.s., doručena dne 11. 3. 2019, v souladu s § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a na základě těchto Vámi předložených podkladů:

- Žádost o souhlas ze dne 11. 3. 2019, zn. 0000022489
- Katastrální situační výkres v M 1: 1 000 z 11/2018
- koordinační situační výkres v M 1: 500 z 11/2018

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy tímto Středočeskému kraji, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 na základě plné moci zastoupen Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5

uděluje souhlas

s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové soustavy vvn/zvn 220/400 kV s provozním označením V209/454 vedoucí z elektrické stanice Čechy Střed do elektrické stanice Bezděčín, mezi stávajícími stožáry č. 131 – 132.

Souhlas s činností v ochranném pásmu se uděluje pro odstranění a výstavbu mostu ev. č. 268-007 bez navýšení jeho nivelity v ochranném pásmu vedení V209/454 na dobu určitou do 31. 12. 2022.

Činnost v ochranném pásmu vedení (dále jen „OP“) V209/454 musí splňovat následující podmínky:

- 1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V209/454 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
- 2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
- 3) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- 4) Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě.
- 5) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.
- 6) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemní soustava.
- 7) Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52,

Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu.

- 8) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- 9) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK).
- 10) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.

V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno:


- zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení vvn/zvn stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění;
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti.

Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP může mít za následek zrušení souhlasu, povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP.

ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto souhlasu stanovených podmínek.

S pozdravem



ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10
DIČ: CZ25702556



Ing. Tomáš Petržílka
vedoucí odboru Správy energetického majetku a dokumentace oblast Západ

Žadatel potvrzuje seznámení se s obsahem tohoto souhlasu s činností v OP a zavazuje se výše stanovené podmínky dodržovat.

V 7242E dne 4. 4. 2019

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje