HLOUBKU NAPOJENÍ NA PŘEČERPÁVACÍ ŠACHTU JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT PROVÁDĚCÍ FIRMOU SKUTEČNÉ NAPOJENÍ ŘEŠIT SPÁDEM POTRUBÍ.

STARTOVACÍ ŠACHTA PROTLAKU 4,5m x 3m, HL. cca 5 m

ZÁBÍ KLAPKA S KLAPKOU Z NEREZOVÉ OCELI DN 160

PODZEMNÍ KOLEKTOR

HLOUBKU NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU JE NUTNÉ ZKONTROLOVAT PROVÁDĚCÍ FIRMOU SKUTEČNÉ NAPOJENÍ ŘEŠIT SPÁDEM POTRUBÍ.

Š1st.
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE DO PŘEČERPÁVACÍ JÍMKY – VÝMĚNA POTRUBÍ, DÉLKA CCA 10m

NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU V MÍSTĚ PŮVODNÍ

Š2
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KG DN 150
PROTLAK
OCEL.CHRÁNIČKA DN 324 mm
DLL 3,70m

STROJNÍ PROTLAK POD ZÁKLADY SPOJOVACÍHO KRČKU, DN 300

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

DNO =-4,400 POKLOP=-0,100
DNO =-4,100
DNO =-4,170
DNO =-4,150
DNO =-4,200 POKLOP=-0,100
DNO =-4,450 POKLOP=-0,100
DNO =-3,900
DNO =-3,980
DNO =-4,280 POKLOP=-0,100
DNO =-4,000
DNO =-4,300 POKLOP=-0,100
DNO =-4,150
DNO =-4,400 POKLOP=-0,100
DNO =-4,100
DNO =-1,600

0,5%
1%
45°
30°
150
100

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PP DN 110
– NEZÁMRZNÁ A SUCHÁ ZÁPACHOVÁ KLAPKA
– KOŠ NA NEČISTOTY

-3,600

Š3

ZÁBÍ KLAPKA S KLAPKOU Z NEREZOVÉ OCELI DN 160

ŠATNY

-1,800

SKLAD

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

WC

OCELOVÁ MŘÍŽ

SCHODIŠTĚ SPOJOVACÍ CHODBY DO 1NP

DNO =-3,910
DNO =-3,950
DNO =-3,970
DNO =-4,210 POKLOP=-0,100
DNO =-4,250 POKLOP=-0,100
DNO =-4,270 POKLOP=-0,100

125
125/100
100/70

DVORNÍ VTOK PP DN 110
– MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
– ODTOK SVISLÝ
– VTOKOVÁ MŘÍŽ LITINA + LITINOVÝ RÁM

LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PP DN 110
– NEZÁMRZNÁ A SUCHÁ ZÁPACHOVÁ KLAPKA
– KOŠ NA NEČISTOTY

PODZEMNÍ SPOJOVACÍ CHODBA MEZI SEVERNÍM PAVILONEM A VSTUPNÍ HALOU ŠKOLY

ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE
ZELEŇ

1PP = -3,600

POZOR!!!!
PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ A UVĚDOMIT JEJICH MAJITELE O ZAHÁJENÍ PRACÍ!

LEGENDA POTRUBÍ:

— DEŠŤOVÁ KANALIZACE – PVC KG

– – – STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

DV — DVORNÍ VTOK

Š1st. — STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 1000 mm

Š1 — REVIZNÍ ŠACHTA PVC DN 400 mm

Š2-Š4 — REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 1000 mm

S — SKLEPNÍ SVĚTLÍK

SCHEMA AREÁLU SOŠ A SOU :

1.NP = ±0,000 = 188,10 Bpv

MANAŽER PROJEKTU: ING. MIROSLAVA HUBÁLKOVÁ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: LIBOR KREJČÍ	VYPRACOVAL : LIBOR KREJČÍ	TECHNICKÁ KONTROLA : LIBOR KREJČÍ
OBEC: NYMBURK	KRAJ : STŘEDOČESKÝ	
INVESTOR : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk	ČÍSLO ZAKÁZKY	1268/1
NÁZEV AKCE : ZATEPLENÍ OBJEKTŮ ŠKOLY – SOŠ A SOU NYMBURK	FORMÁT A4	12
OBJEKT : 004 – BUDOVA ŠKOLY, SEVER	DRUH PROJEKTU	DOKUM. PRO PS
ČÁST : F.VK – VENKOVNÍ KANALIZACE	DATUM	02/2013
	MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : 1.P.P.	ČÍSLO VÝKRESU : F.VK.02	PARÉ Č.:

DABONA s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
kontakt: +420 494 531 538
dabona@dabona.eu
www.dabona.eu