

profil zadavatele

V Říčanech dne 11. 05. 2022
Reg. č.: VZ-220/22
Č.j.: 760/22/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/33721 Močovice a Močovice - chodník podél silnice III/33721 II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Ve SO 201 je uvedena položka č. 41 - MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37. V PD jsou křídla zhotoveny jako monolitická. Opraví zadavatel tento nesoulad?				
			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37		
			nová žebet. křídla z betonu C 30/37 - XF2, XD3 vč. izolace zasypaných částí proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar		
	41	333125		M3	37,803
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Ano, je třeba uvažovat a nacenit křídla a opěry monolitická					