

PROTOKOL č. 25069

o určení vnějších vlivů, vypracovaný odbornou komisí

Posuzovaný objekt: Pamětní síň A.G. Masarykové, Lány čp. 200

Investor: Muzeum TGM Rakovník

Složení komise:

Předseda: Miroslav Seidl ml., projektant, revizní technik

Členové: Miroslav Seidl, projektant, revizní technik

Použité podklady: 1. Projektová dokumentace stavební část
2. ČSN 33 2000-3

Rozhodnutí: Dle projektové dokumentace stavební části a podle požárně bezpečnostního řešení, stanovila komise působení vnějších vlivů, ovlivňujících provedení elektrických zařízení, podle ČSN 33 2000-3, takto:

1. Rodinný dům: AA5, AB5, AD1, AE1, AF1, BA1, CA1
2. Venkovní prostory : AA3, AB3, AD2

Závěr : V prostorách rodinného domu je určeno prostředí jako normální.
V ostatních prostorách je určeno prostředí jako nebezpečné.

21.12.2017

.....
Datum sepsání protokolu:


.....
Podpis předsedy komise: