



**Oprava střech Střední školy designu
U Dráhy 1280/2, Lysá nad Labem**

Revize 01 k

**projektové dokumentaci z 07/2018
pro vydání stavebního povolení
a provedení stavby**

Odpovědný projektant: Ing. Petr Žemla
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - 0010634
Matúšková 798/7, Praha 11, 14900


zpracováno v období: leden 2019

Vypracoval: Ing. Petr Žemla

Předmět revize 01: Předmětem revize projektové dokumentace je změna řešení požárních žebříků a upřesnění, že předmětem stavebního záměru není realizace ETICS v celé ploše fasád.

Revizí se mění v technické zprávě D kapitola D.5.5. Zámečnické konstrukce takto:

Původní žebřík na střechu bude demontován. Na pozici původního žebříku bude instalován nový požární příčlový žebřík se dvěma štěřiny v souladu s ČSN 74 3282. Žebřík bude s ochranným košem od výšky max 3m nad přilehlým terénem. Minimální šířka koše bude 700mm. Vzdálenost středního prutu bezpečnostního koše kruhového tvaru bude 750mm. Jeden štěřín bude tvořit nezavodněné požární potrubí z trubky TR76x3,2. Výška výstupní úrovně nad upraveným terénem bude cca 8,85m. Délka žebříku se pro účely ocenění předpokládá do 10m.



V rohu mezi objektem šicí dílny a objektem učeben bude na objektu učeben (osa žebříku 0,5m od potrubí komínu na fasádě šicí dílny) instalován nový požární příčlový žebřík s košem od výšky max 3m se dvěma štěřiny (bez suchovodu) v souladu s ČSN 74 3282. Minimální šířka koše bude 700mm. Vzdálenost středního prutu bezpečnostního koše kruhového tvaru bude 750mm. Výška výstupní úrovně nad upraveným terénem bude cca 5,7m. Délka žebříku se pro účely ocenění předpokládá do 7m.

Revizí se ve výkazu výměr/rozpočtu mění položka na řádku 183 takto:

V+D+M výroba dodávka a montáž požárního žebříku délky do 10m se suchovodem a košem (podrobně viz revize 01 k PD) v souladu s ČSN 74 3282 1ks

Revizí se ve výkazu výměr/rozpočtu mění položka na řádku 184 takto:

V+D+M výroba dodávka a montáž požárního žebříku délky do 7m bez suchovodu, s košem (podrobně viz revize 01 k PD) v souladu s ČSN 74 3282 1ks

Revizí se ve výkazu výměr/rozpočtu vypouští z popisu položky na řádku 188 text „pro úpravu a opětovné použití“

Revizí se ve výkazu výměr/rozpočtu na řádcích 190, 192, 199 mění množství na hodnotu „0“ (nula)

Revizí se za text „Navýšením skladby střech vzniknou po obvodě střech nové římsy, které budou opatřeny ETICS.“ v technické zprávě D kapitole D.5 doplňuje následující:

Zateplení obvodového pláště a provedení ETICS v celé ploše stěn není předmětem stavebního záměru a projektové dokumentace. Rozsah provedení ETICS je patrný z detailů:

- D1-žlab a atika - střecha nad učebnami
- D3-detail štítové hrany-střecha nad učebnami
- D4-detail žlabu střechy nad šicí dílnou
- D5-štítová hrana střechy nad šicí dílnou