



Legenda:

- SD svorka okapová
- ZS zkušební svorka
- ochranný úhelník
- SK svorka křížová
- PJ pomocný jímač oddálený

pásek 30/4mm uložen v zemi 60cm pod upraveným terénem



Vypracoval:	Podpis	ELEKTRO	Čestkovského 614
Miroslav Seidl ml.	<i>Seidl</i>	Miroslav Seidl	659 00 RAKOVNÍK
Miroslav Seidl			tel./fax 313/514509
Investor: Muzeum TGM Rakovník		GSM: 777 718450 , 777 718451	
		IČO: 616 37 076	DIČ: CZ531121118
Akce: Rekonstrukce elektroinstalace Za školou č.p. 200, 270 61 Lány (Pamětní síň A.G. Masarykové)		IČO:	61637076
		Účel:	PSP
		Datum:	12/2017
		měřítko:	1:50
Obsah: Hromosvod a uzemnění		číslo výkresu:	4