



- POZN.:
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAŽUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU) JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ PŘEDLOŽENA K ODSOULHASENÍ DLE POKYNŮ INVESTORA. STEJNĚ TAK TATO DOKUMENTACE NENAHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY. TA MUSÍ BÝT VYHOTOVENA PŘED ZAPOČETÍM MONTÁŽE.
 - POKUD BUDOU PŘI REALIZACI ZJIŠTĚNY ODCHYLKY OD STAVU PŘEDPOKLADANÉHO PROJEKTEM, JE NUTNÉ UVĚDOMIT O ZJIŠTĚNÝCH ODCHYLKÁCH GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
 - DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ STAV NA STAVBĚ A ZKONTROLOVAT SKUTEČNOST, ŽE ODPOVÍDÁ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VŠECH VZT ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ ČÁST DÍLA.
 - VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU MONTOVÁNY DLE POKYNŮ VÝROBCE.
 - VŠECHNY ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU OPATŘENY NABĚHOVÝMI PLECHY NEBO JINÝM SYSTÉMEM ZAREGULOVÁNÍ. VŠECHNY DOMĚRY VZT POTRUBÍ, ODSKOKŮ A ETAŽÍ BUDOU DOMĚŘENY NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉ SITUACE. OTVORY PRO VÝSTYKY BUDOU VYSTŘÍŽENY DO VZT POTRUBÍ DLE SITUACE NA STAVBĚ.
 - PŘI KŘÍŽENÍ VZDUCHOVODŮ JE HORNÍ HRANA SPODNÍHO VZDUCHOVODU MIN. 50mm OD SPODNÍ HRANY HORNÍHO VZDUCHOVODU.
 - VEŠKERÉ VODIVÉ ČÁSTI BUDOU VODIVĚ POSPOJENY V RAMCI MONTÁŽE VZT A SPOJENY S VNITŘNÍ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVOU DLE PLATNÝCH NOREM.
 - POZICE KONCOVÝCH PRVKŮ VZT BUDOU PROVEDENY DLE VÝKRESU PODHLEDŮ

LEGENDA:

- 100

100

PŘÍVOD VZDUCHU
ODVOD VZDUCHU
- TLUMIČ HLUKU
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- FLEXO POTRUBÍ S ÚTLUMEM HLUKU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY:		MÍSTO STAVBY:	
DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI		HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV	
		OBJEDNATEL DOKUMETNACE: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
		UŽIVATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ČÍSLO ZÁKAZKY: 2019_010_CZ_11_DJP	
SIEBERT TALAŠ		SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM	
		PROJEKTANT ČÁSTI:	
		PAVEL TOMŠÍK U družstva Ideál 17 140 00 Praha 4 TEL./FAX: +420 723 494 152 P.Tomsik@seznam.cz	
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ		VYPRACOVAL: TOMŠÍK	
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU		KONTROLOVAL: KREJČÍK	
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ŠMÍDL	
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.08 VZDUCHOTECHNIKA		VEDOUCÍ PROJEKTU: ŠPÍTALSKÝ	
NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS STŘECHY			ČÍSLO PARÉ:
DATUM: 07/2019		MĚŘÍTKO: 1:50	
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE: 2019_010_02_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.08_005_001		FORMÁT: 6 x A4	