


SEZNAM ROZDĚLOVAČŮ

Číslo rozdělovače	Počet okruhů	Teplota Tv (°C)	Teplota Tr (°C)	Průtok (kg/hod)	Výkon (W)	· P (Pa)
1	12	38,0	27,5	733	8 947	10 863
2	5	38,0	27,8	267	3 184	4 045

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Rozdělovač	Okruh	Délka (m)	Přívody (m)	Délka celkem (m)	Rozteč (mm)	Výkon (W)	m (l/min)	· P (Pa)	v (m.sž)
101	hala	2	4	70,2	5,5	75,7	200	801	1,0	3 505	0,20
102	pokoj	2	3	61,5	24,9	86,4	200	766	1,0	3 476	0,10
103	pokoj	2	2	60,8	19,0	79,8	200	779	1,1	4 045	0,20
104	kuchyně	2	1	24,2	2,0	26,2	200	278	0,4	318	0,10
106	koupelna	2	5	45,0	26,6	71,6	100	559	1,0	3 489	0,20
								339,7	3 183		


LEGENDA VYTÁPĚNÍ:



PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 45°C
VRATNÉ POTRUBÍ 35°C



PROSTOROVÝ TERMOSTAT



TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ



TEPLOVODNÍ STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ



TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI (kW)
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA (°C)



OZNAČENÍ STOUPAČKY TOPENÍ

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- SPÁDOVÁNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO KE STOUPAČCE, MINIMÁLNÍ SPÁD 0,3%
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY A K TOMUTO ÚČELU MÁ BÝT POUŽITA. NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI. PŘI ZPRACOVÁNÍ VYŠŠÍHO STUPNĚ PD MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY STANOVENÉ V ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍM POVOLENÍ A JEJICH ZMĚN. DOKUMENTACE MUSÍ BÝT POUŽITA JAKO CELEK, Tedy včetně všech jejích částí, technické zprávy a výkazu výměr.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY V ROZSAHU
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY:		MÍSTO STAVBY:		HAVLÍČKOVA č.p. 106/15, 293 01, MLADÁ BOLESLAV					
DOMOV PRO OSOBY S NÍZKOFUNKČNÍM AUTISMEM V MLADÉ BOLESLAVI									
						OBJEDNATEL DOKUMETNACE:		STŘEDOČESKÝ KRAJ	
						UŽIVATEL:		STŘEDOČESKÝ KRAJ	
ČÍSLO ZÁKAZKY:						2019_010_CZ_11_DJP			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:						SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. Bucharova 1314/8 158 00 Praha 5 TEL./FAX: +420 226 216 603 WWW.SIEBERTTALAS.COM			
PROJEKTANT ČÁSTI:						Lukáš Vítek Pod Loukou 303, 251 01 Tehov TEL.: +420 724 548 468 EMAIL: lukas.vitek@me.com			
STUPEŇ DOKUMENTACE: DJP_DOKUMENTACE JEDNOSTUPŇOVÁ PRO VZ				VYPRACOVAL:		LUKÁŠ VÍTEK			
ČÍSLO A NÁZEV ČÁSTI: 00D_DOKUMENTACE OBJEKTU				KONTROLOVAL:		LUKÁŠ VÍTEK			
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU: SO 0201- REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. MARTIN ŠMÍDL			
ČÍSLO A NÁZEV DÍLU: D.1.06 VYTÁPĚNÍ				VEDOUCÍ PROJEKTU:		ŠPITÁLSKÝ			
NÁZEV PŘÍLOHY:						ČÍSLO PARÉ:			
PŮDORYS PATRA									
DATUM: 07/2019			MĚŘÍTKO: 1:50		FORMÁT: 6 x A4				
ZKRATKA_STUPEŇ_ČÁST_OBJEKT_Č. DÍLU_Č. PŘÍLOHY_REVIZE:									
2019_010_02_CZ_11_DJP_00D_0201_D.1.06_004_001									