

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Ing. Kitti Országhová
Bucharova 1314/8

158 00 PRAHA 5 - Stodůlky

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Jin/321/1105708346/19

VYŘIZUJE / LINKA
Bc. V. Jindřich/ 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Mělník/ 04. 10. 2019

Vyjádření k PD stavby „Domov pro osoby s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi, ul. Havlíčkova č.p. 106/15, 293 01 Mladá Boleslav“ pro účely vydání stavebního povolení.

Souhlasíme se záměrem výše uvedené stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavbou bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., na které se vztahuje ustanovení Zák. č. 458/2000 Sb. v platném znění §46 ochranná pásma.

Součástí projektové dokumentace musí být zakres energetického zařízení a sdělení k existenci sítí, které obsahuje podmínky při střetu s energetickým zařízením. Vyjádření získáte elektronicky na adrese <https://geoportal.cezdistribuce.cz>. Při střetu ochranného pásma výše uvedenou stavbou musí být rovněž doložen souhlas s umístěním stavby, povolení činnosti v ochranném pásmu energetického zařízení, které bude nedílnou součástí našeho souhrnného stanoviska ke shora uvedené stavbě.

El. napojení a smluvní zajištění rez. příkonu musí být řešeno na základě podané „Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z příslušné napěťové hladiny“ za splnění všech smluvních podmínek.

Při realizaci stavby zároveň nutno dodržet podmínky i výše uvedených vyjádření/stanovisek.

Zemními pracemi nesnižovat hloubku uložení kabelových rozvodů, nesmí být poškozena uzemňovací soustava nebo ovlivněna stabilita nadzemních částí.

Upozorňujeme rovněž, že se v zájmovém území může nacházet energetické zařízení, které není v našem majetku (např. přírodní vedení k odběratelům).

Stavba bude provedena dle předepsaných norem. Zejména souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-1,2,3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

- Souvislé vodivé oplocení v cizím vlastnictví nesmí křížovat uzemnění TS. Pokud cizí oplocení zasahuje do prostoru nad uzemněním anebo ve vzdálenosti kratší než 2,5 m od DTS, musí být do oplocení vložen izolační dílec či dílce.


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Č: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | záložní adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V případě vzniku nového křížení kabelového vedení parkovacích ploch. nad kabelovým vedením, nebo při budování nového vjezdu na přilehlé pozemky je nutno zajistit jeho mechanickou ochranu. Pro zajištění uložení podzemních sítí v souladu s ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno dílčí přeložení takového distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Smlouva na realizaci přeložky a přeložka zařízení distribuční soustavy musí být zrealizována před započítáním zemních prací.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne uvedeného v záhlaví.

S pozdravem



Bc. Vítězslav Jindřich
Hlavní technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.