

PODKLADY K PLÁNOVANÉ ÚDRŽBĚ OKEN MB HRAD ČP. 1 V ROCE 2020

Popis stavu:

V letošním roce 2020 je plánovaná údržba venkovních oken JV strany Mladoboleslavského hradu čp. 1 na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi ve vlastnictví Středočeského kraje a správou nemovitosti ve vlastnictví kraje je Muzeum Mladoboleslava, příspěvková organizace. K připravované obnově je vydáno rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav- Odboru stavebního a rozvoje města- oddělení památkové péče č. j.:OStRM-84552/2019/PP/EvVo/5-272 ze dne 31. 12. 2019.

Popis plánované údržby oken:

- Obroušení stávajících dubových křídel a rámců oken
- 3x nový nátěr (Lazura– např. Herbol) v odstínu vlašský ořech – součástí nátěru a povrchových úprav jsou truhlářské úpravy
- Pasování oken
- Výměna poškozených skleněných výplní oken
- Oprava sklenářských tmelů
- Výměna rozvor za historizující, oprava zavíracích mechanismů a závěsů oken
- Nutné opravy stávajícího kovového těsnění oken tzv. „kovotěs“ v objemu max. 20%
- Manipulace s křídly oken na určené místo v areálu objektu hradu
- Vnitřní parapety a venkovní oplechování parapetu se neřeší

Shrnutí stavu oken:

- Muzejní okna (označená jako položky 1–4) jsou technicky v lepším stavu, okapnice jsou již v minulosti nahrazeny Cu, u těchto oken je potřeba vyměnit novodobé rozvory „kličky“ za historizující viz. ZS. Celkem se jedná o 36 kusů oken.
- Archivní okna, tj. Státní archiv, který je v objektu v pronájmu (označené jako položky 5-6) jsou v technicky horším stavu s dřevěnou okapnicí – možná výměna za Cu, rozvory jsou již historizující a není je potřeba měnit. Celkem se jedná o 25 kusů oken.

V Mladé Boleslavi dne 16. 3. 2020

Členění oken:

1) Složená dvě jednoduchá dvoukřídllová okna s vodorovným příčným členěním, venkovní klapačkou a Cu. Okapnicemi. Rozměr stavebního otvoru 2,10 x 1,78 m, počet oken 8 oken složených do 4 sestav po 2.



2) Složená dvě jednoduchá dvoukřídllová okna s vodorovným příčným členěním, venkovní klapačkou, Cu. okapnicí a zděným pilířem mezi jednotlivými okny. Rozměr samotného jednoho okna 0,98 x 1,60 m, počet oken 8 oken složených do 4 sestav.



3) Složená dvě jednoduchá dvoukřídlová okna s vodorovným příčným členěním, venkovní klapačkou a Cu. Okapnicí mezi okny vyzděný pilířem. Rozměr okna 0,86 x 1,48 m, počet oken 6 oken složených do 3 sestav a 1 okno samostatně.



4) Složená dvě jednoduchá dvoukřídlová okna s vodorovným příčným členěním, venkovní klapačkou a Cu. Okapnicí mezi okny vyzděný pilířem. Rozměr okna 1,00 x 1,151m, počet oken 12 oken složených do 6 sestav.



5) Složená dvě jednoduchá čtyřkřídlá okna s vodorovným a svislým příčným členěním, venkovní klapačkou a dřevěnou okapnicí, mezi okny je cca 0,15 m zazdívka. Rozměr okna 1,00 x 1,71m, počet oken 16 oken složených do 8 sestav.



6) Složená dvě jednoduchá čtyřkřídlá okna s vodorovným a svislým příčným členěním, venkovní klapačkou a dřevěnou okapnicí, mezi okny je cca 0,15 m zazdívka. Rozměr okna 1,00 x 1,51m, počet oken 8 oken složených do 4 sestav a 1 okno samostatně.

