



FORVIA CZ, s.r.o.  
Zelený Pruh 95/97  
140 00 – Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
13. 08. 2018	1099830578/2018	Kadeřábek/ 800 850 860	Příbram /20. 08. 2018

**Vyjádření k žádosti o souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického vedení**

Vážení,

na základě Vašeho kontaktu ze dne 21.11.2018, kde žádáte o souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického vedení u parc.č 1955, 1967, 2001/6, 1616/9 a 1380/6 k.ú. Rosovice, není potřeba z naší strany vydávat souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického vedení, neboť podle předložených podkladů dojde ke styku „pouze“ s nadzemním vedením nízkého napětí. NN 0,4 kV, které nemá ve smyslu § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb. ochranné pásmo.

Práce v blízkosti stávajícího vedení, musí být prováděny tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění.

Při stavbě je nutno dodržet vzdálenosti od nadzemního vedení NN 0,4 kV podle PNE 33 3302. Všechny práce a činnosti v blízkosti vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006.

**Platnost vyjádření je 1 rok ode dne odeslání uvedeného v záhlaví**

S pozdravem

Bc. Jiří Kadeřábek  
Technik SEM sítě - senior | Střed  
ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v  
obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00