




POZNÁMKA POTRUBÍ :

- OHEBNÉ HLUK TLUMÍCÍ VZT POTRUBÍ
- - - - - CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

-  - IZOLACE TEPELNÁ 4cm
-  - IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ VE VENKOVNÍM PROVEDENÍ 10cm
-  - IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ 30min., 4cm

- PRÁVNÍKY KOLENA, OBLUKY, OBOJKY A ROZBOHY BUDUJÍ MIM NÁVĚDEJ PLECHU, V KOLEN A OBLUKU BUDUJÍ ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DOŽŘEN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ RADIUS R=100mm
- VEŠKÉ VYTV POTRUBÍ SLUŽÍCÍ PRO ODŠÁVNÍ VLHKÝCH PROSTOR (SPRCHY, KUCHYNĚ) BUDUJÍ V PROVEDENÍ VODOTĚSNĚNÉ
- VÝFUKOVÉ KOTLE PRO UZAVÍRAK PLYNY, NEBO OD ŽPĚTNÉ KAPKY SMĚREM DO EXTERIÉRU BUDUJÍ ZAPOJENÉ TĚPĚLNĚ OBOJNÉ NAD TĚPĚLNĚ IZOLOVÁNÍ V POTRUBÍ JE NEZAPLOVÁVÁJÍCÍ ŽALUZIE A UZAVÍRAK PLYNU, POKUD TĚ POKUD TĚ POTRUBÍ JZ NEIZOLOVANO HLUKU NEBO POŽÁRNĚ
- VEŠKÉ VYTV POTRUBÍ V NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI BUDUJÍ OPAŘENO TĚPĚLNOU IZOLACÍ POKUD JZ NENI IZOLOVANO HLUKU NEBO POŽÁRNĚ
- VEŠKÉ VYTV POTRUBÍ VEDENÉ V PŮDNÍ PROSTORU BUDUJÍ IZOLOVANO TĚPĚLNĚ, POKUD JZ NENI IZOLOVANO POŽÁRNĚ
- VEŠKÉ VYTV POTRUBÍ VOLNĚ VYVEDENÉ NAD STŘECHU BUDUJÍ OPAŘENO NÁLEŽITOU IZOLACÍ DO PLECHU

Objednatel:

DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE
Hrdinů 175, 251 63 Strančice
Zastoupené: MUDr. Pavlem Biskupem
IČO: 43750672

PRO
Ing. Karolína
projekt

Vypracoval:	Ing. Karel Dovrtěl
Zodpovědný projektant:	Ing. Karel Dovrtěl
Technická kontrola	Ing. Karel Dovrtěl
Akce:	CENTRUM CHOČERADY Rekonstrukce a přístavba objektu dětské na pozemcích: s.p. 175 a 237 v k.u.Ch
Objekt:	SO.01
Část:	D.14.C. VZDUCHOTECHNIKA

adresa: BRNĚNSKÁ 700/25
50006 HRADEC KRÁLOVÉ
tel: 731111627
email: kd.projekt@email.cz

Investor	DCS
Zak. číslo	1302015
Datum	5/2017
Stupeň	DPS
Měřítko	1:50
Č.přiložky:	Paré :
D.1.4.C VZT.05	