LEGENDA

	SV. NOUZOVÉ ZÁŘIVKOVÉ 1X18W NÁSTĚNNÉ S PIKTOGRAMEM, MIN. IP 21
	SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 1, 10A, 250V
	SPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 5, 10A, 250V
	PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 6, 10A, 250V
	PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 6+6, 10A, 250V
	PŘEPÍNAČ POLOZAPUŠTĚNÝ, ŘAZENÍ 7, 10A, 250V
3Px	INFRAPÁSNÍ POHYBOVÝ SPÍNAČ, 10A, 250V, OSAZENÝ NA STROPĚ
V..IR	VÝVOD PRO NAPOJENÍ ČIDLA VZT
	NAPÁJECÍ A DATOVÝ VÝVOD PRO NAPOJENÍ DATOVÉHO PROJEKTORU/KAMERY
EO	ELEKTRICKÝ OSOUSEČ – 2,4KW / 230V
	ZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, 2P+PE
	DVOUZÁSUVKA DATOVÁ RJ45
	DVOUZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ, 16A, 250V, 2P+PE
	DVOUZÁSUVKA POLOZAPUŠTĚNÁ SE SVODIČEM, 16A, 250V, 2P+PE
	AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ TUV – 2,2KW / 230V
100l×	POZÁDOVANÁ OSVĚTLENOST
V..IR	VÝVOD PRO NAPOJENÍ VENTILÁTORU VZT
Rs	STÁVAJÍCÍ ROZVODNICE
Rp	NOVÁ ROZVODNICE PODRUŽNÁ
	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
AUTO	AUTONOMNÍ AUTOMATICKÉ PORÁRNÍ ZÁŘIZENÍ DETEKCE A SIGNALIZACE

POZNÁMKA :
PROVOZNÍ SOUSTAVA: 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V~, TN-C – přívod z Rs do Rp
3 + PE + N, 50 Hz, 400/230 V~, TN-S – elektroinstalace
1 + PE + N, 50 Hz, 230 V~, TN-S – ovládání

OCHRANNÁ PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM JE NAVRŽENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE. OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUDOVÝMI CHRÁNIČI. INSTALACE JE TŘÍDA KOORDINOVAT S POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM!



Zodp. projektant: Ing. Petr Dědič	Vypracoval: Ing. Petr Dědič	Kreslil: Ing. Petr Dědič	
Stupeň: DPS	K.ú.: Jeseníce u Rakovníka	Obec: Jeseníce	Stavebník: Středočeský kraj, Zborovská 11, Smíchov 150 21, Praha 5
Datum: 06/2019	Stavební úpravy a vestavba výtahu v čp. 63 – ZŠs a PrŠ Jeseníce, okr. Rakovník		Investor:
Zak. číslo: 13/2019			Akce/objekt:
Měřítko: 1:50			Výkres: D.4 ELEKTROINSTALACE – 3. NP
Arch. číslo: 13/2019			
Formát: A1	P.R.I. s.r.o. Jiráskova 1423 Benešov u Prahy 256 01		Číslo parc:
Počet listů: 9			