

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk

Adresa: Tyršova 11, 288 02 Nymburk

Tel.: 950 865 011

Fax: 950 865 128

E-mail: spisovna.ny@sck.izscr.cz

Ev. č. NY - 758 - 2/2016/PD

Nymburk 30. 11. 2016

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: mjr. Ing. Vojtěch Šafránek, tel.: 950865122, e-mail: vojtech.safranek@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Jiřice, Jiřice /k. ú. 602078 Jiřice /
Název stavby : "BESIP - Jiřice II/272 km 21,850 do km 22,1502 -
úprava nehodového místa"
Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha
Předložená dokumentace : PD ke stavebnímu povolení
Zpracovatel PBŘ : Ing. Ivan Šír, ČKAIT 0600809, PD 09/2016

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 7. 11. 2016** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:


- V průběhu prací je nutné řádně označit případné objízďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd (se zachováním alespoň jednoho jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m) ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle případnou kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací, případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Nymburk, Tyršova 11, 288 02 Nymburk, nejpozději 15 dní předem.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požární bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


plk. Ing. Luděk Turek
ředitel územního odboru

