

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 16. 5. 2020

ZADAVATEL: VOŠ, SPŠ a OA Čáslav
Sídlem: Přemysla Otakara II. 938 286 14 Čáslav
Zastoupený: Mgr. Věrou Szabovou, ředitelkou školy
IČ: 61924008

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni VOŠ, SPŠ a OA Čáslav“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel níže uvedený dotaz dodavatele, k němuž poskytuje následující odpověď:

Dotaz dodavatele:

Dotaz č. 1

V Zadávací dokumentaci je uvedeno: "Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je nutná"

DOTAZ: Znamená to tedy, pokud uchazeč neabsolvuje prohlídku, bude automaticky vyloučen?

Odpověď zadavatele:

Ano.

Dotaz č. 2

V Zadávací dokumentaci, v části Technická kvalifikace "3 zakázky – stavební práce obdobného charakteru, jako je předmět plnění této veřejné zakázky, tedy dodání a montáž vzduchotechniky", bez uvedení výše "referenčních" zakázek.

DOTAZ: Znamená to tedy, že uchazeč může jako "referenční" zakázky doložit zakázky jakékoliv výše (např. i za 50 tisíc CZK) NEBO musí doložit "referenční" zakázky o ekvivalentní výši, tj. o minimálním finančním objemu 2 430 997,- Kč bez DPH za každou?

Odpověď zadavatele:

Musí se doložit referenční zakázky o minimálním finančním objemu 2 430 997,- Kč bez DPH za každou.

Dotaz č. 3

Neměly by mít elektro okruhy osvětlení proudové chrániče (ČSN 33 2000-4-41 ed.3)?

Odpověď zadavatele:

Světelné obvody v kuchyni nemusí být připojeny přes proudový chránič, jedná se pouze o nebezpečný prostor. Povinnost použít proudový chránič na světlené obvody je podle ČSN 332000-4-41 ed.3 pouze pro samostatné domácnosti, což není tento případ.

V Čáslavi, dne 20. 5. 2020

Kontaktní osoba:

Mgr. Věra Szabová

ředitelka školy

tel.: +420 327 302 235

e-mail: szabova@sps-caslav.cz

Mgr. Věra Szabová

ředitelka školy