

Pontex, spol. s.r.o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4

PONTEX s.r.o. Bezová 1658 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	14 -06- 2018
Č.j.:	2998/2018
Přílohy:	
K vyřízení:	MHA
Rozdělil:	

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR954/0002391/2018

LCR0021244/2018

7.6.2018

VYŘIZUJE
VašíčekTELEFON
956954211GSM
724 523 258FAX
317724266E-MAIL
vasicek.ost54@lesy.cz

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec“**

Lesy České republiky, s. p., Správa toků, oblast povodí Vltavy, jako určený správce Zichoveckého potoka (ČHP 1-12-02-057, IDVT 10267785 v ř.km 0,250) obdržela žádost o vyjádření ke stavbě pro vydání stavebního povolení „II/237, Hořešovice, Most ev.č. 237-013b přes potok Zichovec“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Pontex s.r.o., Ing. Martin Havlík, zpracování PD 2/2018.

V zájmovém území se nachází **hmotný investiční prostředek inventurní číslo 922536, 923625 a pozemek parc.č. 1113 k.ú. Hořešovice** ve vlastnictví Lesů České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Vltavy.

Projekt řeší kompletní odstranění stávajícího mostu a jeho nahrazení novou konstrukcí. Projekt předpokládá vybudování nového mostu s nosnou konstrukcí tvořenou uzavřeným železobetonovým rámem. Průtočný profil bude o cca 80% větší než je u stávajícího mostu. Šířkové uspořádání na mostě bude odpovídat kategorii S 7,5 v extravilánovém uspořádání.

Po prostudování projektové dokumentace s opravou mostu souhlasíme za dodržení níže uvedených podmínek:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
2. Stavba bude řádně projednána, včetně souhlasu vlastníků dotčených pozemků.

3. Stavba bude projednána s MěÚ Slaný – odbor vodního hospodářství a odbor životního prostředí.
4. Mostní objekt bude navržen v souladu s ČSN 73 6201
5. Opravený most provede Q100 s požadovanou bezpečnostní rezervou dle přiloženého hydrotechnického posouzení (Pontex s.r.o., datum 2/2018).
6. Požadujeme zbudování kamenných přídlažeb mostu na nátoku i výtoku mostu rozsahu (délka min. 3 m a hmotnost kamene 100kg), včetně opevnění dna pod profilem mostu pomocí kamenné dlažby do betonu.
7. Ukončení stavby pod mostem (přídlažby) bude z obou stran provedeno betonovým prahem v nivelitě z důvodu jednoznačného vymezení rozsahu tak aby byla zajištěna stabilita dna a jednoznačná identifikace rozsahu úpravy v terénu.
8. Ukončení stavby pod mostem zakončené prahem bude plynule napojeno na stávající stavbu v majetku Lesů ČR, s.p. (Bude vypuštěn kamenný zához pod prahem).
9. Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků v naší správě. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
10. Během stavby bude zajištěno převedení vody potrubím, aby nedocházelo ke znečišťování vodního toku.
11. Vybouraný materiál z objektu mostu nebude deponován v blízkosti vodního toku a jeho nivy, aby nedocházelo k jeho zanášení těmito materiály.
12. Správa toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na výše uvedené akci během výstavby i při trvalém provozu.
13. Správce toku bude přizván na kontrolní dny stavby.
14. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě investora stavby, nebo jeho právního nástupce.
15. Před kolaudací bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku, případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora akce.
16. Čištění nánosů pod mostem bude provádět jeho vlastník, nebo jeho právní nástupce.

17. Po dokončení stavby mostu budou uvedeny pozemky do původního stavu a odstraněno provizorní zatrubnění.
18. Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude předem projednáno se správcem toku.
19. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení pozemku p. č. 1113 v k. ú. Hořešovice, požadujeme zřízení služebnosti na tomto pozemku před kolaudací provedené stavby. Tomuto musí předcházet uzavření smlouvy o smlouvě budoucí před vydáním stavebního povolení a uzavření nájemní smlouvy na dobu ode dne zahájení stavby (předání staveniště) do dne zápisu služebnosti do katastru nemovitostí. V této záležitosti prosím kontaktujte pana Bc. Pavla Wiesnera, tel.: 956 954 207, mob.: 725 257 561, pavel.wiesner@lesy-cr.cz.

Toto stanovisko platí dva roky ode dne vydání.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Vltavy
Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Ing. Mojmíra Hillermanová
vedoucí správy toků-oblast povodí Vltavy