


STáv. přep. a dozbr. RP01

SQUST: 3+N+PE(PEN), stř. 50Hz, 3x400/230V /TN-C-S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM DLE ČSN 332000-4-41
 a) Živých částí: KRYTÍM A IZOLACÍ dle čl. 412.1 a 412.2
 b) Neživých částí
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍ VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
 Dle čl. 413.1 . IP 20
 KRYTÍ :
 PŘÍVOD : HOREM
 VÝVODY: HOREM i SPODEM

Část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky Zpracovatel: Ing. Morčuš Josef

±0,000 = m.n.m.		VERZE:	PARE:
 <p>Q PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8 Praha 4 140 00 tel./fax: +420-261 216 619 e-mail: q-projekt@atlas.cz</p>	GEN.PROJEKTANT : Ing. Jaroslav Borovička		
	VYPRACOVAL : Ing. Jan Macek		
	INVESTOR : Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5, 150 21		
	MÍSTO : Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5, 150 21		
	AKCE : Stavební úprava vstupu		
obsah výkresu		č. výkresu	
Stáv. přep. RP01		D.1.4.1-EL5	
č. zakázky	formát A4	datum 7/2019	účel DPS
		měřítko	1:50