

[illegible]

SYSTEM D

příloha č.02

Cetetherm

System D						
Název a číslo akce:						
				Výkon TUV (kW)		
				260		
		Teploty primár zima/léto (°C)	85	65		
		Max. tlak primár (MPa)	0,6			
		Max. tlak sekundár (MPa)		1		
		Dif. tlak primár výpočtový (kPa)	-10			
č.	ks	Komponent	výrobce	typ	kv / osazen	DN
1.1	1	Uzavírací ventil	IVR	KKZ E/I-P 2"	CET	50
1.3	1	Teploměr	Afriso	0-120°C/45	CET	15
1.4	1	Filtr	IVR	FIZ I/I 2"	CET	50
11.3	1	Teploměr	Afriso	0-120°C/45	CET	15
11.5	1	Uzavírací ventil	IVR	KKZ I/I-P 2"	CET	50
5.5	1	Uzavírací ventil vypouštění	IVR	KKZ E/I-P 1/2"	CET	15
Okruh TUV						
6.1	1	Řídicí ventil okruhu TUV	Landis & Gyr	VXG41.32	CET	32
	1	Pohon s havarijní funkcí	Landis & Gyr	SKD62	CET	
6.2	1	Čerpadlo mix TUV	Wilo	TOP-S 30/10	CET	32
7	1	Výměník TUV	Cetepac - pájené	CP615-80	CET	
	1	Izolace	Cetepac	415/61-80	CET	
8.1a	1	Snímač teploty TUV	Landis & Gyr	RCE 61.11	CET	15
8.2a	1	Teploměr TUV	Qvintus	0-120°C TUV	CET	15
8.3	0	Uzavírací klapka	IVR		není osazen	50
9.1	1	Škrťací ventil	Taco-Setter	SETTER DN50	CET	50
9.2	1	Čerpadlo nabíjení	Wilo	TOP-Z 50 3f	CET	50
9.3a	1	Uzavírací ventil	IVR	KKZ I/I-P 2" VYP	CET	50
9.3b	1	Zpětný ventil	IVR	ZVZ I/I 2"	CET	50
9.3d	1	Filtr	IVR	FIZ I/I 2"	CET	50
9.4	1	Uzavírací ventil	IVR	KKZ E/I-P 2"	CET	50
9.5	1	Manometr	Afriso	RF63 0-10bar	CET	8
9.7	2	Pojistný ventil	Duco	1/2"x3/4"KB;10bar	G	15/20
10.1	1	Čerpadlo cirkulace	Wilo	TOP-Z 40	CET	40
10.3a	1	Uzavírací ventil	IVR	KKZ E/I-P 6/4"	CET	40
10.3b	1	Zpětný ventil	IVR	ZVZ I/I 6/4"	CET	40
10.3d	1	Filtr	IVR	FIZ I/I 6/4"	CET	40
10.4	1	Uzavírací ventil vypouštění	IVR	KKZ E/I-P 1/2"	CET	15
12	1	Akumulační zásobník - 2500 l	černá ocel	Step Trutnov 2500 l, PN10	CET samostatně dodáno	