

ODPOVĚDI ZADAVATELE NA DODATEČNÉ DOTAZY

„II/115 a III/11517 Řevnice, průtah - II. etapa“

Úplné znění dotazu č. 1:

Ve výkazu výměr ve stavebním objektu 102 Rekonstrukce silnice III/115 17 - ulice Komenského a Třebáňská jsou dle našeho názoru u položek číslo 25 "cement portlandský CEM I 52.5 R bal. 25 kg - 3,832 t" a 26 "asfaltová směs použitelná za studena - studený asfalt (bal. 25 kg) - 3.405,937 kg" špatně výměry. Dle našeho výpočtu by měla být u položky 25 výměra cca 95 tun, u položky 26 cca 85 tun. U položky č. 26 je dle nás ještě špatně popis položky, mělo by se jednat o asfaltovou emulzi a ne o studenou asfaltovou směs. Opraví zadavatel v tomto směru výkaz výměr?

Odpověď:

Uvažovaná objemová hmotnost dle „Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací“ pro uvažované množství 4,5% recyklace za studena je 104,5 kg a pro 4,0% je 92,9 kg.

V odevzdaném rozpočtu byly omylem tyto hodnoty znovu násobeny procentovým množstvím.

Druhá část dotazu se týká položky č. 26 rozpočtu II. etapy. Název je použitý z položek cenové soustavy URS - "emulze asfaltové silniční" a použití je zřejmé z výkresových příloh.

Jako přílohu těchto odpovědí zasíláme upravený rozpočet všem dodavatelům, kteří si vyzvedli projektovou dokumentaci a soupis prací.

Odpovědi na dodatečné dotazy jsou zveřejněny na profilu zadavatele.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001